

業界大手5社が保守点検を行っているエレベーターのうち平成18年6月1日以降に主索のストランド破断があった件数

(平成19年6月14日現在)

会社名	物件	破断確認年月日	対応	建築基準法に基づく 定期検査・点検		日常保守点検に おけるロープ点検		備考
				実施年月日	結果	実施年月日	結果	
三菱電機ビル テクノサービス(株)	物件1	H19.2.5	全ロープ交換	H18.3.10	A	H19.1.19	良	
	物件2	H18.7.15	全ロープ交換	H17.11.14	A	H18.6.12	良	
	物件3	H19.4.17	全ロープ交換	H18.11.28	A	H19.3.20	良	
	物件4	H19.5.25	全ロープ交換	(初回定期検査前)	-	H19.4.23	良	
(株)日立ビルシステム	物件5	H18.7.5	全ロープ交換	H18.6.9	A	H18.5.16	良	
	物件6	H18.8.21	全ロープ交換	H17.10.22	A	H18.4.16	良	
	物件7	H18.10.1	全ロープ交換	H18.6.30	A	H18.9.17	良	
	物件8	H18.10.29	全ロープ交換	H17.12.6	A	H18.8.3	良	
	物件9	H18.11.29	全ロープ交換	H18.11.12	A (経年品のため 交換提案)	H18.9.19	良	経年品のため 交換提案
	物件10	H18.12.12	全ロープ交換	H18.4.6	A	H18.10.5	良	
	物件11	H18.12.19	全ロープ交換	H18.4.5	A	H18.10.5	良	
	物件12	H19.1.11	全ロープ交換	H18.2.2	A	H18.11.17	良	
	物件13	H19.1.19	全ロープ交換	H18.10.17	A	H18.7.27	良	
	物件14	H19.2.2	全ロープ交換	H18.5.24	A	H18.11.22	良	
	物件15	H19.2.10	全ロープ交換	H18.2.15	A	H18.8.9	良	
	物件16	H19.2.16	全ロープ交換	H18.11.1	A	H19.2.1	良	
	物件17	H19.2.21	全ロープ交換	H18.6.26	A	H18.12.12	良	
	物件18	H19.3.23	全ロープ交換	H18.8.16	A	H19.2.22	良	
	物件19	H19.3.25	全ロープ交換	H18.4.13	A	H19.1.24	良	平成19年6月4日に公表
	物件20	H19.4.7	全ロープ交換	H18.11.10	A	H19.2.17	良	
	物件21	H19.4.7	全ロープ交換	H19.3.6	A	H19.2.19	良	
	物件22	H19.5.1	全ロープ交換	H18.6.22	A	H19.3.20	良	
	物件23	H19.5.14	全ロープ交換	H19.4.3	A	H19.4.3	良	
	物件24	H19.5.15	全ロープ交換	H18.10.23	A	H19.4.24	良	
物件25	H19.5.21	全ロープ交換	H19.3.9	A	H18.9.6	良		
東芝エレベータ(株)	物件26	H18.7.24	全ロープ交換	H17.12.18	A	H18.7.16	良	
	物件27	H18.8.21	全ロープ交換	H17.10.19	A	H18.7.18	良	
	物件28	H18.12.23	全ロープ交換	H18.7.25	A	H18.12.11	良	
	物件29	H19.3.3	全ロープ交換	H18.3.27	A	H18.12.22	良	
	物件30	H19.3.26	全ロープ交換	H18.10.14	A	H19.3.10	良	
日本オーチス・ エレベータ(株)	物件31	H18.7.21	全ロープ交換	H18.5.18	A	H18.5.18	良	
	物件32	H18.9.6	全ロープ交換	H17.9.22	A	H18.6.20	良	
	物件33	H18.10.13	全ロープ交換	H18.1.13	A	H18.9.22	良	
	物件34	H18.11.10	全ロープ交換	H18.3.29	A	H18.9.26	良	
	物件35	H19.3.29	全ロープ交換	H18.10.26	A	H19.1.26	良	
	物件36	H19.4.4	全ロープ交換	H19.3.22	A	H19.3.7	良	平成19年4月26日に公表
フジテック(株)	物件37	H19.2.7	ロープ本交換 (残りロープ交換折衝 中)	H18.7.5	A	H19.1.10	良	
	物件38	H19.3.4	全ロープ交換	H18.9.25	A	H18.12.22	良	
	物件39	H19.1.10	全ロープ交換	H18.4.6	A	H18.12.5	良	
	物件40	H19.5.30	全ロープ交換	H19.2.13	A	H19.5.15	良	平成19年6月8日に公表
	物件41	H19.5.22	全ロープ交換	H19.1.23	A	H19.4.18	良	