

## 【補強工事等により耐震基準を満した物件は下記リストから除く。】

(別紙1)

(有)藤建事務所が設計等に関与した構造耐力不足物件： 物件概要

平成19年12月14日現在

### 【竣工済み】

|   | 特定行政庁 | 建築確認を行った機関        | 確認時物件名<br>(下段括弧内は現在の物件名) | 所在地                 | 建築主   | 設計者          | 施工者             | 建築確認日<br>(当初) | 構造・階数  | 延床面積   | 用途   | 住宅戸数 | 現況  | 耐震性の<br>検証 <sup>※1</sup> |
|---|-------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------|--------------|-----------------|---------------|--------|--------|------|------|-----|--------------------------|
| 1 | 鳥取市   | 鳥取市 <sup>※2</sup> | 鳥取砂丘こどもの国                | 鳥取県鳥取市浜坂字柳茶屋1157-1他 | 鳥取県知事 | (株)環境デザイン研究所 | (株)山東建設・(株)大佐古組 | 1998/11/4     | RC・S2他 | 1,513㎡ | 公共施設 | -    | 竣工済 | ※3                       |

※1 「耐震性の検証」については、特別な記注等が無い場合Qu/Qunの最小値。

※2 都道府県の建築物であるため、建築確認ではなく計画通知。改正法施行前は、構造設計図書の添付を要しないこととされていた。

※3 当該物件は、2階建て又は平屋建ての物件であり、Qu/Qunの計算は求めている。特定行政庁より、許容応力度計算による基準に適合していない(積雪荷重等により一部の部材が損傷する恐れがある)旨、報告。構造的には5棟。