

国港総第 2 9 1 号
国港技第 3 0 号
平成 1 9 年 7 月 1 9 日

各地方整備局港湾空港部長 殿
北海道開発局港湾空港部港湾建設課長 殿
沖縄総合事務局開発建設部長 殿

港湾局総務課長

港湾局技術企画課長

港湾及び開発保全航路における送電線等接触事故防止のための安全対策の徹底
について

平成 1 8 年 8 月 1 4 日、旧江戸川に架かる東京電力㈱の送電線にクレーン船が接触し、首都圏において大規模な停電が発生したことを踏まえ、再発防止のため、「首都圏大規模停電発生を契機とした港湾及び開発保全航路における安全対策について」（平成 1 9 年 4 月 2 4 日付け国港総第 6 2 - 2 号、国港技第 7 - 2 号）を通知し、再発防止に取り組んできたところであるが、平成 1 9 年 7 月 1 9 日、開発保全航路である平戸瀬戸航路に架かる九州電力㈱の送電線に砂利運搬船のクレーンブームが接触し約 3 0 , 0 0 0 戸が停電する同様な事故が発生した。

ついては、今後、同様の事故の再発防止の観点から、再度、前記「首都圏大規模停電発生を契機とした港湾及び開発保全航路における安全対策について」に基づき、港湾及び開発保全航路における安全対策の徹底を図るとともに、関係者に対する注意喚起をお願いしたい。

なお、貴管内の港湾管理者に対し、貴職より協力を依頼されたい。

国 港 技 第 3 0 号
平成19年7月19日

(社) 日本埋立浚渫協会会長 殿
(社) 日本海上起重技術協会会長 殿
(社) 日本潜水協会会長 殿
日本港湾空港建設協会連合会会長 殿
全国浚渫業協会会長 殿

港湾局技術企画課長

港湾及び開発保全航路における送電線等接触事故を踏まえた安全対策の徹底について

平成18年8月14日、旧江戸川に架かる東京電力㈱の送電線にクレーン船が接触し、首都圏において大規模な停電が発生したことを踏まえ、港湾局としても、港湾関係工事に従事する作業船が同様の事故を引き起こすことのないよう、「港湾関係工事にかかる作業船の安全確保について」（平成18年8月16日付け国港建第97号）を通知し、再発防止に取り組んできたところであるが、平成19年7月19日、開発保全航路である平戸瀬戸航路に架かる九州電力㈱の送電線に砂利運搬船のクレーンブームが接触し約30,000戸が停電する同様な事故が発生した。

ついては、今後、同様の事故の再発防止の観点から、再度、貴協会会員に対し、港湾関係工事にかかる作業船の安全確保に万全を期するよう注意喚起をお願いしたい。