

添付資料2-9

諸室の要求性能表

内装種別：内装仕上の概略は以下によるが、詳細は設計にて調整

種別	床	壁	天井
I	タイルカーペット程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
II	Pタイル程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
III	長尺シート程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
IV	塗り床程度	塗装仕上程度	塗装仕上程度
V	塗り床程度	グラスウール吸音板程度	グラスウール吸音板程度
VI	提案による。	提案による。	提案による。

注 1：免震床の範囲は約120㎡とし、水平加速度250ガルを超えないものであること。

名 称		面積 (㎡)	建 築											電 気																						
			勤務 人員 (人)	時間帯 ： ～ ：	天井高 (FL+)	床荷重 (kg/㎡)	外部に面 する窓	免震床	扉寸法 (搬入) 幅×高さ	内装		官庁施設の基本的性能基準								照明			通信	電話	接地	TV	時計	入室 制御	監視 カメラ							
										二重床	内装仕上 げ	耐火・防火・防災								必要 照度 (Lx)	ルー バー	調光 制御														
												耐火	初期 火災 の拡大 防止	火災 時の 避難 安全 確保	対浸 水	音 環境	光 環境	熱 環境	空 気 環境	情 報 化 対 応																
管理部門	部長室	65.3	1	08:30～17:15	2,600	300	要				VI	IV	II	II	III	II	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	次長室	32.7	1	08:30～17:15	2,600	300	要				VI	IV	II	II	III	II	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	応接室（部議室）	32.0	12	08:30～17:15	2,600	300	要				VI	IV	II	II	III	II	II	－	I	III	750			○	○		○	○								
	総務課事務室	80.0	11	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	会計課事務室	50.4	6	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	給与計算機室	20.0			2,600	300	適宜			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○			○	○							
	入札室	50.0	1		2,600	300	適宜				I	IV	II	II	III	III	II	－	I	III	750			○	○			○								
	休養室	49.0			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	III	III	－	I	III	500			○	○		○	○								
	メンタルヘルス室	10.0			2,600	300	要				II	IV	II	II	III	III	III	－	I	III	500			○	○			○								
	搾乳室	12.0			2,600	300	適宜				II	IV	II	II	III	III	III	－	I	III	500			○	○			○								
	資料室	60.0			2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	III	－	I	III	750			○	○		○	○								
	大会議室	100.0			2,600	300	要				I	IV	II	II	III	II	II	－	I	III	750			○	○		○	○								
	男性ロッカー室	66.0			2,600	300	適宜				II	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	200															
	女性ロッカー室	22.0			2,600	300	適宜				II	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	200															
	倉庫	89.0			2,600	800	不要				II	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	200															
	浴室（男性）	12.0			適宜	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	300															
	浴室（女性）	12.0			適宜	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	300															
	喫煙室	適宜			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	II	－	500															
	食事室	97.0	30	11:30～13:30	2,600	300	要				VI	IV	II	I	III	－	III	－	II	－	500			○	○		○	○								
	電話交換機室	36.0			2,600	300	適宜			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	III	－	II	I	750			○	○	○	○	○	○							
	自動車置場	36.0			3,000	550	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	75			○	○											
施設部	施設課事務室	80.2	9 1	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	施設監視室	20.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	I	750	○		○	○	○		○	○							
	施設課仮眠室	12.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	III	III	－	I	－	200			○	○		○	○								
	電気室（保安用電源設備－直轄）	120.0			－	500/800	不要		2500(W) × 2500(H)		IV	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○	○			○							
	電気室（一般用電源設備－SPC）	適宜			－	500/800	不要				IV	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○	○			○							
	空調機械室	適宜			－	500	不要				V	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○											
	CVCf室	245.0			－	500	不要				IV	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○	○			○							
	蓄電池室	104.0			－	500	不要				IV	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○	○			○							
	冷凍機室	適宜			－	500	適宜				IV	III	II	II	I	－	III	－	II	－	300			○	○	○										
	受水槽室	適宜			－	500	不要				IV	III	II	II	III	－	III	－	II	－	300			○	○											
	機械設備監視室（SPC）	適宜		00:00～24:00	3,000	500	適宜			0A707H=70程度	I	III	II	II	III	III	III	－	I	－	750			○	○	○	○	○								
	電気設備監視室（直轄）	40.0		00:00～24:00	3,000	500	適宜			0A707H=70程度	I	III	II	II	III	III	III	－	I	－	750	○		○	○	○	○	○								
	消火ポンペ庫	適宜			－	500	不要				IV	III	II	II	III	－	III	－	II	－	300															
共用部門	受付・守衛室	適宜			3,000	300	適宜			0A707H=50程度	II	IV	II	II	III	III	III	－	I	II	500			○	○		○	○								
	清掃器具・業者控え室	適宜			2,600	300	適宜				II	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	500			○	○		○	○								
	湯沸室 共用	適宜			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	200															
	男子トイレ 共用	適宜			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	300															
	女子トイレ 共用	適宜			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	300															
	廊下・エントランスホール	適宜			2,600	500	適宜				VI	IV	II	II	III	－	III	－	－	－	300										○					
航空管制技術官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0			3,000	500/800	不要		1800(W) × 2000(H)	ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	II	II	I	II	I	III	III	－	II	I	750			○	○	○		○	○							
	信頼性管理官室	25.0	1	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	管技事務室	291.2	12 5	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	保守技術者室	25.0	2	07:15～20:45	2,600	300	要			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	管技男子仮眠室	35.0			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	III	III	－	I	－	200			○	○		○	○								
	管技女子仮眠室・ロッカー室	20.0			2,600	300	適宜				VI	IV	II	II	III	III	III	－	I	－	200			○	○		○	○								
	RDPマシン室	500.0			3,000	500/800	不要	注 1	1800(W) × 2000(H)	ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	II	II	I	I	I	III	III	－	II	I	750			○	○	○		○	○							
	RDP保守員室	20.0	2	00:00～24:00	2,600	300	適宜			0A707H=50程度	I	IV	II	II	III	III	III	－	I	II	750			○	○			○	○							
	SUP室（RDP監視装置室）	60.0	2	00:00～24:00	3,000	500	不要			ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	II	IV	II	II	I	III	III	－	II	I	750	○		○	○	○		○	○							
	データ解析室	40.0			3,000	500	適宜			ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	II	IV	II	II	I	III	III	－	II	I	750			○	○			○	○							
	システム統制室	40.0	2 1	08:30～17:15 00:00～24:00	3,000	500	適宜			ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	I	IV	II	II	I	III	II	－	I	I	750	○		○	○	○	○	○	○							
	システム統制機器室	35.0			3,000	500	不要			ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	II	II	I	I	I	III	III	－	II	I	750			○	○	○			○							
	管技訓練室	30.0	3	08:30～17:15	3,000	500	要			0A707H=70程度	I	IV	II	II	III	III	II	－	I	II	750			○	○		○	○								
	MDP運用業務室	51.0	2	00:00～24:00	3,000	500	適宜			ﾌﾘｱﾌﾞ500以上 ﾊﾞﾅｰﾙ固定式	II	IV	II	II	I	III	II	－	I	I	750	○</														

空調区分	空調時間帯区分
・一般居室系:予備機無し	・12H :官執勤務を行う部屋
・機器室系:予備機有り(航空保安施設用)	・25H :連続して使用する部屋
・運用室系:予備機有り	・随時:いつ使用するか不明な部屋
・電算室系:予備機有り、フリアク床吹き出し	

※表中「△」:原則換気設備のみでの対応とするが、沖縄の気候(高温多湿、強風)、内部発熱量を勘案して、空調(冷却)を行った方が、有利と考えられる場合は、提案による。

名 称		面積 (㎡)	機 械																			備 考						
			空調区分						空調条件					特殊 機器 発熱 (KJ/h)	換気設備			給水	給湯	排水	ガス	不活性ガス 消火設備						
			(ア) 一般室 系	(イ) 機器室 系	(ウ) 運用室 系	(エ) 電算室 系	(オ) ホール 廊下 その他	対応 システ ム フロー 図	空調 時間帯	夏季		冬季		その他		区分	種別	その他										
										DB (℃)	RH (%)	DB (℃)	RH (%)															
管 理 部 門	部長室	65.3	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	次長室	32.7	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	応接室（部議室）	32.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	総務課事務室	80.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	会計課事務室	50.4	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	給与計算機室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			II	3種											
	入札室	50.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種											
	休養室	49.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種		○	○	○							
	メンタルヘルス室	10.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種		○	○	○							
	搾乳室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種		○	○	○							
	資料室	60.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	大会議室	100.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	男性ロッカー室	66.0	○					D	随時	26	—	22	—			II	3種											
	女性ロッカー室	22.0	○					D	随時	26	—	22	—			II	3種											
	倉庫	89.0							—							II	3種											
	浴室（男性）	12.0							—							II	3種		○	○	○							
	浴室（女性）	12.0							—							II	3種		○	○	○							
	喫煙室	適宜	○					D	随時	26	—	22	—			II	1種											
	食事室	97.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種		○	○	○	△						
	電話交換機室	36.0					△	D	24H	<30	—	<30	—															
	自動車置場	36.0														II	3種	II										
施 設 部	施設課事務室	80.2	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	施設監視室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	施設課仮眠室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種		○	○	○							
	電気室(保安用電源設備－直轄)	120.0					△	C	24H	<30	—	<30	—										○					
	電気室（一般用電源設備－SPC）	適宜					△	C	24H	<30	—	<30	—										○					
	空調機械室	適宜					△		24H							II	3種											
	CVCF室	245.0		○				C	24H	28	40	18	40										○					
	蓄電池室	104.0		○				C	24H	<30	—	<30	—			II	3種											
	冷凍機室	適宜					△		24H							II	1種											
	受水槽室	適宜					△		24H							II	3種											
	機械設備監視室（SPC）	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	電気設備監視室（直轄）	40.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	消火ポンベ庫	適宜					△		—							II	3種											
共 用 部 門	受付・守衛室	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	清掃器具・業者控え室	適宜	○					D	随時	26	—	22	—			I	3種											
	湯沸室 共用	適宜							—							II	3種		○	○	○							
	男子トイレ 共用	適宜							—							II	3種		○	○	○							
	女子トイレ 共用	適宜							—							II	3種		○	○	○							
	廊下・エントランスホール	適宜					○	D	12H	28	—	18	—											エントランスホールの照度は500とする				
航 空 管 制 技 術 官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0		○				B	24H	28	40	18	40		111,000								○					
	信頼性管理官室	25.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	管技事務室	291.2	○					D	24H	26	50	22	40		31,000	I	1種											
	保守技術者室	25.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	管技男子仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種		○	○	○							
	管技女子仮眠室・ロッカ室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種											
	RDPマシン室	500.0				○		A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃	427,000								○					
	RDP保守員室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種											
	SUP室（RDP監視装置室）	60.0				○		A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃		II												
	データ解析室	40.0			○			A	24H	26	50	22	40			II												
	システム統制室	40.0			○			A	24H	26	50	22	40		18,000	II	1種											
	システム統制機器室	35.0		○				B	24H	28	40	18	40		8,000								○					
	管技訓練室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	MDP運用業務室	51.0		○				B	24H	26	50	22	40			I	1種											
航 空 管 制 官	管制事務室	149.3	○					D	12H	26	50	22	40		6,000	I	1種											
	調査解析室	20.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	管制訓練教官室	38.2	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種											
	管制訓練室1	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	管制訓練室2	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	ETRS室	60.0	○					D	24H	26	50	22	40		15,000	I	1種											
	CBI室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	管制シミュレーター訓練室	52.0	○					D	24H	26	50	22	40		32,000	I	1種											
	管制マニュアル訓練室	52.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	管制運用室	300.0		○				A'	24H	26	50	22	40	FAF内18℃	186,000	I	1種	卓排気										
	管制ブリーフィング室	90.0	○					D	随時	26	50	22	40		6,000	I	1種							TV付インターホン・遠隔 ロック解除付 内装は音反射対策 を施す				
	テーブルコーダ室	16.0		○				B	24H	26	50	22	40		2,000													
	管制待機室	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種											
	管制男子仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種		○	○	○							
	管制女子仮眠室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種		○	○	○							
	管制シミュレーター電算機室	25.0	○					D	24H	28	40	18	40		12,000	II							○					