

	吹出方式	コイル		機器系統			機器発熱		系統図	対象室 (系統)	備 考
		冷却・除湿	加熱・再熱	I系	II系	兼用	室内放出	ダクト集熱			
A	床吹出 天井リターン	○	○	○	○		○	管制運用室		RDP電算機室・FDP電算機室 システム統制室 管制運用室 データ解析室 SUP室(RDP監視装置室)	管制運用室の機器発熱は、床下ダクトにて集熱する。 フロー図区分は、「A」とする。
B	天井吹出	○	○	○	○		○			無線レーダ機器室(EQ室) 保守工作室 機材庫 システム統制機器室 管制シミュレーター電算機室 テープレコーダ室	B方式を基準とする。 ゾーニング、ダクトスペースによりA方式としても良い。
C	天井吹出	○		○	○		○			電気室 CVCF室 蓄電池室	電気室の空気調和機は、一台システムとする。
D	天井吹出	○	○			○	○			事務室 会議室 幹部室 給与計算機室 電話交換機室 管制フリーフィング室 管制訓練室 等	