

内装種別：内装仕上の概略は以下によるが、詳細は設計にて調整

種別	床	壁	天井
I	タイルカーペット程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
II	Pタイル程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
III	長尺シート程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
IV	塗り床程度	塗装仕上程度	塗装仕上程度
V	塗り床程度	グラスウール吸音板程度	グラスウール吸音板程度
VI	提案による。	提案による。	提案による。

注 1：免震床の範囲は約120㎡とし、水平加速度250ガルを超えないものであること。

	名 称	面積 (㎡)	勤務 人員 (人)	建 築											電 気																	
				時間帯 : ~ :	天井高 (FL+)	床荷重 (kg/㎡)	外部に面 する窓	免震床	扉寸法 (搬入) 幅×高さ	内装		官庁施設の基本的性能基準									照明			通信	電話	接地	TV	時計	入室 制御	監視 カメラ		
										二重床	内装仕上 げ	対火災			音環 境	光環 境	熱環 境	空 気環 境	情 報化 対応	必要 照度 (Lx)	ルー バー	調光 制御										
												耐火	初期 火災の 拡大防 止	火災時 の避難 安全確 保																		
管理部門	部長室	65.3	1	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	次長室	32.7	1	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	応接室（部議室）	32.0	12	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○				
	総務課事務室	80.0	11	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	会計課事務室	50.4	6	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	給与計算機室	20.0			2,600	300	適宜			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○			○	○			
	入札室	50.0			2,600	300	適宜				Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○			○				
	休養室	49.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○		○	○				
	メンタルヘルス室	10.0			2,600	300	要				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○			○				
	搾乳室	12.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○			○				
	資料室	60.0			2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○				
	大会議室	100.0			2,600	300	要				Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○				
	男性ロッカー室	66.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200											
	女性ロッカー室	22.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200											
	倉庫	89.0			2,600	800	不要				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200											
	浴室（男性）	12.0			適宜	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300											
	浴室（女性）	12.0			適宜	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300											
	喫煙室	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	500											
	食事室	97.0	30	11:30～13:30	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	500			○	○		○	○				
	電話交換機室	36.0			2,600	300	適宜			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○	○	○	○	○		
	自動車置場	36.0			3,000	550	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	75			○	○							
施設部	施設課事務室	80.2	9 1	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	施設監視室	20.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	750	○		○	○	○		○	○			
	施設課仮眠室	12.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	200			○	○		○	○				
	電気室(保安用電源設備－直轄)	120.0			－	500/800	不要		2500(W) × 2500(H)		Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○			
	電気室（一般用電源設備－SPC）	適宜			－	500/800	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○			
	空調機械室	適宜			－	500	不要				Ⅴ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○							
	CVCf室	245.0			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○			
	蓄電池室	104.0			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○			
	冷凍機室	適宜			－	500	適宜				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○						
	受水槽室	適宜			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○							
	機械設備監視室（SPC）	適宜		00:00～24:00	3,000	500	適宜			0A707H=70程度	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	750			○	○	○	○	○				
	電気設備監視室（直轄）	40.0		00:00～24:00	3,000	500	適宜			0A707H=70程度	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	750	○		○	○	○	○	○				
	消火ポンペ庫	適宜			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300											
共用部門	受付・守衛室	適宜			3,000	300	適宜			0A707H=50程度	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅱ	500			○	○		○	○				
	清掃器具・業者控え室	適宜			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	500			○	○		○	○				
	湯沸室 共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200											
	男子トイレ 共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300											
	女子トイレ 共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300											
	廊下・エントランスホール	適宜			2,600	500	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									○		
航空管制技術官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0			3,000	500/800	不要		1800(W) × 2000(H)	ﾌﾘｱﾌﾞ500以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○		○	○			
	信頼性管理官室	25.0	1	08:30～17:15	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	管技事務室	291.2	12 5	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○				
	保守技術者室	25.0	2	07:15～20:45	2,600	300	要			0A707H=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	td																	

空調区分	空調時間帯区分
・一般居室系:予備機無し	・12H :官執勤務を行う部屋
・機器室系:予備機有り(航空保安施設用)	・25H :連続して使用する部屋
・運用室系:予備機有り	・随時:いつ使用するか不明な部屋
・電算室系:予備機有り、フリアク床吹き出し	

※表中「△」:原則換気設備のみでの対応とするが、沖縄の気候(高温多湿、強風)、内部発熱量を勘案して、空調(冷却)を行った方が、有利と考えられる場合は、提案による。

換気設備区分

I : 空調設備と併用
II : 単独設置

名 称		面積 (㎡)	機 械																			備 考				
			空調区分						空調 時間帯	空調条件						特殊 機器 発熱 (KJ/h)	換気設備			給水	給湯		排水	ガス	不活性ガス 消火設備	
			(ア) 一般室 系	(イ) 機器室 系	(ウ) 運用室 系	(エ) 電算室 系	(オ) ホール 廊下 その他	対応 システム フロー 図		夏季		冬季		その他	区分		種別	その他								
										DB (℃)	RH (%)	DB (℃)	RH (%)													
管 理 部 門	部長室	65.3	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	次長室	32.7	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	応接室（部議室）	32.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	総務課事務室	80.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	会計課事務室	50.4	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	給与計算機室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			II	3種									
	入札室	50.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種									
	休養室	49.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種			○	○	○				
	メンタルヘルス室	10.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種			○	○	○				
	搾乳室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種			○	○	○				
	資料室	60.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	大会議室	100.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	男性ロッカー室	66.0	○					D	随時	26	－	22	－			II	3種									
	女性ロッカー室	22.0	○					D	随時	26	－	22	－			II	3種									
	倉庫	89.0							－							II	3種									
	浴室（男性）	12.0							－							II	3種			○	○	○				
	浴室（女性）	12.0							－							II	3種			○	○	○				
	喫煙室	適宜	○					D	随時	26	－	22	－			II	1種									
	食事室	97.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種			○	○	○	△			
	電話交換機室	36.0						△	D	24H	<30	－	<30	－												
	自動車置場	36.0														II	3種	≠								
施 設 部	施設課事務室	80.2	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	施設監視室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	施設課仮眠室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種			○	○	○				
	電気室（保安用電源設備－直轄）	120.0						△	C	24H	<30	－	<30	－										○		
	電気室（一般用電源設備－SPC）	適宜						△	C	24H	<30	－	<30	－										○		
	空調機械室	適宜						△		24H						II	3種									
	CVCF室	245.0		○				C	24H	28	40	18	40		223,000									○		
	蓄電池室	104.0		○				C	24H	<30	－	<30	－			II	3種									
	冷凍機室	適宜						△		24H						II	1種									
	受水槽室	適宜						△		24H						II	3種									
	機械設備監視室（SPC）	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	電気設備監視室（直轄）	40.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	消火ポンベ庫	適宜						△		－						II	3種									
共 用 部 門	受付・守衛室	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	清掃器具・業者控え室	適宜	○					D	随時	26	－	22	－			I	3種									
	湯沸室 共用	適宜							－							II	3種			○	○	○				
	男子トイレ 共用	適宜							－							II	3種			○	○	○			多機能便所の本要求性能に準ずる。	
	女子トイレ 共用	適宜							－							II	3種			○	○	○				
	廊下・エントランスホール	適宜						○	D	12H	28	－	18	－											エントランスホールの照度は500とする	
航 空 管 制 技 術 官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0		○				B	24H	28	40	18	40		111,000									○		
	信頼性管理官室	25.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	管技事務室	291.2	○					D	24H	26	50	22	40		31,000	I	1種									
	保守技術者室	25.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	管技男子仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種			○	○	○				
	管技女子仮眠室・ロッカ室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	3種									
	RDPマシン室	500.0					○	A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃	427,000									○		
	RDP保守員室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			I	1種									
	SUP室（RDP監視装置室）	60.0					○	A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃		II										
	データ解析室	40.0				○		A	24H	26	50	22	40			II										
	システム統制室	40.0				○		A	24H	26	50	22	40		18,000	II	1種									
	システム統制機器室	35.0		○				B	24H	28	40	18	40		8,000									○		
	管技訓練室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
MDP運用業務室	51.0		○				B	24H	26	50	22	40			I	1種										
航 空 管 制 官	管制事務室	149.3	○					D	12H	26	50	22	40		6,000	I	1種									
	調査解析室	20.0	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	管制訓練教官室	38.2	○					D	12H	26	50	22	40			I	1種									
	管制訓練室1	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	管制訓練室2	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	ETRS室	60.0	○					D	24H	26	50	22	40		15,000	I	1種									
	CBI室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	管制シミュレーター訓練室	52.0	○					D	24H	26	50	22	40		32,000	I	1種									
	管制マニュアル訓練室	52.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	管制運用室	300.0		○				A'	24H	26	50	22	40	FAF内18℃	186,000	I	1種	卓排気								
	管制ブリーフィング室	90.0	○					D	随時	26	50	22	40		6,000	I	1種								TV付インターン・遠隔 ロッカ解除付 内装は音反射対策 を施す	
	テープレコーダ室	16.0		○				B	24H	26	50	22	40		2,000											
	管制待機室	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種									
	管制男子仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種			○	○	○				
	管制女子仮眠室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			I	1種			○	○	○				
	管制シミュレーター電算機室	25.0	○					D	24H	28	40	18	40		12,000	II								○		