

事 務 連 絡

平成 31 年 2 月 6 日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について
(転落による死亡事故)

平成 31 年 2 月 4 日（月）、愛知県豊川市発注の汚水中継ポンプ築造工事において、電源ケーブル撤去作業中の作業員が、誤って道路上からマンホール内に転落（高さ約 4.5m）し、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中ですが、マンホール開口部の養生による転落防止などの安全対策を施していなかったことが判明しています。

今年度は、転落による事故は 19 件目、うち死亡事故は初めての報告です。

従来からお願いしておりますように、狭隘な現場での高所作業や開口部周辺での作業においては、常に転落・墜落事故の危険性が潜んでいることを認識し、安全帯の使用や開口部の養生による転落防止を確実に実施するなど、各現場における安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

