都道府県下水道担当課長 政令指定都市下水道担当部長 (上記、各地方整備局等経由) 市町村下水道担当部長・課長 (上記、各都道府県経由) 日本下水道事業団事業課長 都市再生機構下水道担当課長

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐


下水道工事における安全対策の徹底(その5)について(令和4年1月19日広島県東広島市発注の工事に伴う死亡事故)

本年1月19日、広島県東広島市発注の汚水幹線建設工事における付帯工事において、県道歩道内からバックホウにてコンクリートホッパーを吊り込み、打設作業をしていたところ、バックホウが県道下へ横転し、作業員(オペレーター)がバックホウと擁壁に挟まれて心肺停止となり、救急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて 関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いし ます。

下水道工事における作業機械の横転事故 (R4.1.19 広島県東広島市)



■発生日 : 令和4年1月19日(水)9時10分頃

■発生場所: 広島県東広島市西条町田口

■報道 : あり


■工事概要: 汚水幹線建設工事における付帯工事

■事故内容: 既設排水路の嵩上工事を行うため、県道歩道内からバック

ホウにてコンクリートホッパーを吊り込み、打設作業をしていたところ、バックホウが県道下へ横転し、作業員(オペレーター)がバックホウと擁壁に挟まれて心肺停止とな

り、救急搬送されたが、死亡が確認された。

【状況図】



【状況写真】



コンクリートホッパーによるコンクリート打 設作業中にバックホウが横転し、バックホウ を運転していた作業員がバックホウと擁壁に 変挟まれた。



