

(1) - 1 水道の漏水事故について(千葉県松戸市)

資料2-1

- 水道事業者：千葉県企業局
- 発生日時：令和6年7月29日 10時10分
- 発生場所：千葉県松戸市小根本42番地先
- 概要：鑄鉄管口径500mm（昭和35年布設）からの漏水、道路冠水により一時交通規制
- 被害状況：断水約160戸
- 対応状況：

7/29 14:20	口径500mmからの漏水を止めるための作業を完了
19:30	断水解消、ただし、一部の地域で濁り水が発生
22:50	洗浄作業により、濁り水解消
7/30 6:00頃	埋め戻し作業を完了（仮復旧完了）、交通規制を解除
- 事故原因：経年劣化等による破損

【事故の発生状況】



【位置図】



(1) - 2 水道の漏水事故について(埼玉県所沢市)

- 水道事業体：所沢市上下水道局
- 発生日時：令和7年2月24日 13時46分
- 発生場所：埼玉県所沢市松が丘1-23-9 松が丘中央公園付近
- 概要：ダクタイル鋳鉄管口径300mm（昭和54年度布設）の縦割れ（約60cm）による漏水
- 被害状況：漏水修繕に伴う断水19戸、一時道路通行止め
- 対応状況：
 - 13:46 漏水発生（市民より上下水道局警備室へ通報）
 - 13:50 警備室から管工事組合及び給水管理課長へ連絡
 - 15:00 断水作業開始
 - 15:50 HP掲載
 - 16:00 断水作業完了、通行止め解除し片側交互通行可能に
 - 16:20 給水車を断水地区に配置
 - 22:20 漏水箇所の修繕完了、断水解消
- 25日 1:00 排水作業完了
- 事故原因：経年劣化による破損

【事故の発生状況】



【位置図】

