

「下水道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告書」  
(平成14年4月、下水道管きょ内作業安全管理委員会)より抜粋

## 作業者用安全チェックシートの例

酸素欠乏症等危険作業 安全チェックシート				
作業所名:		点検者 工事長 (主任)		
作業場所名:				
時期	項目	チェックのポイント	チェック欄	是正内容等
①工事着手前	工法検討、打合せ	危険場所に応じた施工方法を検討し、関係者と打合せたか		
	作業主任者	選任されているか、資格を確認したか(1種、2種別)		
		作業方法等を打合せ、職務内容を指示したか		
	作業員	特別教育修了を確認したか(1種、2種別)		
	避難、救助用具	避難、救助用具は準備したか、正常に使えるか		
	避難、救助訓練	避難、救助の方法を検討し訓練を行ったか		
	換気設備	現場設置、試運転は終了しているか		
測定器具	準備されているか(1種:O <sub>2</sub> 2種:O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> S)正常に使えるか			
	作業主任者は測定操作になれているか			
②作業開始前	監視人	名指し、職務内容説明のうえ配置したか	月 日 日 日 日 日 日	
	換気設備	運転を開始したか、運転は正常か		
	測定	測定を実施し記録したか		
		測定値は正常か(O <sub>2</sub> :18%以上 H <sub>2</sub> S:10ppm以下)		
	避難用具	すぐ使用できる所に配置したか。正常に使えるか		
	点呼、表示	入場者の点呼はされているか、表示はしたか		
	立入禁止措置	立入禁止の措置と表示はよいか		
	作業者	作業主任者、作業員に変更はないか。健康状態はよいか		
	③作業中	作業状況	作業主任者の直接指揮で作業されているか	
換気		換気設備は正常に運転されているか		
		送気された外気は十分にゆきわたっているか		
作業環境状況		変化はないか。変化のある時は測定されているか		
監視人		監視人は指示された場所で任務を遂行しているか		
休憩後の措置	再入場時は②と同様の措置がとられているか			
安全帯の措置	墜落のおそれがある所では安全帯を使用しているか			
④作業終了時	片付け	片付けは終了したか。不要電源は切ったか		
	点呼	退場者の点呼はしたか。全員退出しているか		
	記録	測定結果の記録は提出されているか		
	立入禁止措置	立入禁止の措置はよいか。表示したか		