

〇月〇日 〇〇県△地域の〇〇による水道施設被害状況(〇／〇 〇〇:〇〇現在)

担当:

1. 基礎情報				2. 被害情報						3. 対応状況											
都道府県	①確認状況	②確認日時	③事業者名	④被害発生地区名	⑤被害発生状況・原因	⑥最大断水戸数	⑦家屋等損壊地域における戸数	⑧断水発生日時	⑨今後の断水の発生・拡大見込み	⑩現在断水状況		⑪応急給水			⑫応急復旧			⑬復旧見込み	⑭課題	⑮減水状況 (時間給水等)	⑯断減水 解消日時
										復旧戸数	未復旧戸数	応急給水状況 (給水車対応、飲料水の配給等)	応援要請状況	要請先と応援状況	応急復旧状況 (系統変更、復旧工事等)	応援要請状況	要請先と応援状況				
〇〇県	○	7月1日 15:00	□□市	○地区付近	浄水場が冠水 土砂崩れにより配水管が破損	40,000		6月25日 16:00		25,000	15,000	5地点の給水拠点に1tの給水タンクを設置し、9時～18時まで実施 応急給水車20台により9時～18時まで実施(直営1台、応援水道事業者19台) 応急給水車2台で病院と福祉施設に給水(自衛隊)	要請済み	合計 21台 日本水道協会 16台(19水道事業者) ○●市(協定) 3台 自衛隊 2台	施設の被害状況を確認の上、点検、清掃、修理を行い、6/30に約50%の送水を再開【済】 浄水場と配水管の復旧作業を実施中	要請済み	日本水道協会の手配により、●○市が浄水場の復旧計画作成を支援	7/5までに復旧予定			
〇〇県	○	7月1日 15:00	△△市	△地区付近	取水場が冠水し、機器が故障	7,000		6月25日 16:00		0	7,000	応急給水車4台により9時～18時まで実施(直営1台、応援水道事業者3台)	要請済み	合計 3台 日本水道協会 2台(■□市及び□■市) ○●市(協定) 1台	機器の交換作業を実施中	不要		7/2までに復旧予定			
			△△市	×地区付近	水源に土砂が堆積 土砂崩れにより導水管が破損	100		6月25日 16:00		80	20	応急給水車1台により9時～18時まで実施(直営1台)	不要		別系統からの給水を実施中 導水管の復旧作業を6/28から開始 水源の排泥作業を本日から開始	不要		7/3までに復旧予定		80戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止	
〇〇県	○	7月1日 15:00	●●町	●地区付近	土砂崩れにより配水管が破損 一部地域で停電	2,000		6月25日 16:00		600	1,400	応急給水車3台により9時～18時まで実施(直営1台、応援水道事業者2台) 応急給水車1台で病院と福祉施設に給水(自衛隊)	要請済み	合計 3台 日本水道協会 2台(△▲市) 自衛隊 1台	水道管の一部が復旧【済】 6/28から配水管の漏水調査及び復旧工事を実施中	要請済み	日本水道協会の手配により、△▲市と▲△市が管路の応急復旧作業を支援	復旧した地区から、順次給水開始中	電源を確保したい		