

○建築基準法施行令第四十六条第四項表一（一）項から（七）項までに掲げる  
軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値

（昭和五十六年六月一日）

（建設省告示第千百号）

|    |                    |        |
|----|--------------------|--------|
| 改正 | 昭和六二年一一月一四日建設省告示   | 第一九二六号 |
|    | 平成 二年一一月二六日同       | 第一八九七号 |
|    | 同 八年一一月一八日同        | 第二〇八八号 |
|    | 同 一二年一二月二六日同       | 第二四六五号 |
|    | 同 一五年一二月 九日国土交通省告示 | 第一五四三号 |
|    | 同 一六年 九月二九日同       | 第一一七一号 |
|    | 同 一九年 五月一八日同       | 第 六一五号 |
|    | 同 二八年 六月 一日同       | 第 七九六号 |

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第四十六条第四項表一（八）項の規定に基づき、同表（一）項から（七）項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ次のように定める。

第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第四十六条第四項表一（一）項から（七）項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組は、次の各号に定めるものとする。

一 別表第一（い）欄に掲げる材料を、同表（ろ）欄に掲げる方法によつて柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組（材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。）

二 厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートル以上の木材を三十一センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ（日本工業規格（以下「JIS」という。）A五五〇八一一九七五（鉄丸くぎ）に定めるN五〇又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた胴縁に、別表第一（い）欄に掲げる材料をくぎ（JISA五五〇八一一九七五（鉄丸くぎ）に定めるN三二又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた壁（くぎの間隔が十五センチメートル以下のものに限る。）を設けた軸組

三 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ（JISA五五〇八一一九七五（鉄丸くぎ）に定めるN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた受材（くぎの間隔は、三十センチメートル以下に限る。）並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、別表第二（い）欄に掲げる材料を同表（ろ）欄に掲げる方法によつて打

ち付けた壁を設けた軸組（材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表（三）項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター（JISA六九〇四—一九七六（せつこうプラスター）に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。）を厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。）

四 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を用いて六十一センチメートル以下の間隔で五本以上設けた貫（継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。）に、別表第二（い）欄に掲げる材料を同表（ろ）欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組（材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表（三）項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。）

五 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて、床下地材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ（JIS A五五〇八一—二〇〇五（くぎ）に定めるN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付けた受け材（くぎの間隔は、三〇センチメートル以下に限る。）並びに柱及び間柱並びにはり、けたその他の横架材の片面に、別表第三（い）欄に掲げる材料を同表（ろ）欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組

六 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫（当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。）を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ（JIS A五五〇八一—二〇〇五（くぎ）に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。）で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹（柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。）又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹（土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。）を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土（百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。）を両面から全面に塗り、かつ、中塗り土（百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある

砂質粘土に対して六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇・四キログラム以上〇・八キログラムのもみすさを混合したものの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第四(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組

七 別表第五(い)欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表(ろ)欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないもの)に限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したのものに限る。)を設けた軸組

八 厚さ二・七センチメートル以上で幅十三センチメートル以上の木材(継手のないもの)に限り、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下この号において「落とし込み板」という。)に相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が一・五センチメートル以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径九ミリメートル以上の鋼材のだぼ(JISG三一一二一一九八七(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR二三五若しくはSD二九五Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)を六十二センチメートル以下の間隔で三本以上配置し、落とし込み板が互いに接する部分の幅を二・七センチメートル以上として、落とし込み板を柱に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。)に入れて、はり、けた、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を百八十センチメートル以上、かつ、二百三十センチメートル以下としたものに限る。)

九 別表第六(い)欄及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組

十 別表第七(い)欄、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組

十一 別表第八(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組

十二 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組

第二 倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。

一 第一第一号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第一(は)欄に掲げる数値

二 第一第二号に定める軸組にあつては、〇・五

三 第一第三号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第二(は)欄に掲げる

数値

四 第一第四号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第二（に）欄に掲げる数値

五 第一第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第三（は）欄に掲げる数値

六 第一第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第四（は）欄に掲げる数値

七 第一第七号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第五（は）欄に掲げる数値

八 第一第八号に定める軸組にあつては、〇・六

九 第一第九号から第十一号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第八号まで又は令第四十六条第四項表一の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和（当該数値の和が五を超える場合は五）

十 第一第十二号に定める軸組にあつては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値

附 則

昭和四十七年建設省告示第百六十三号は、廃止する。

附 則（昭和六二年一月一四日建設省告示第一九二六号）

この告示は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。

附 則（平成二年一月二六日建設省告示第一八九七号）

この告示は、平成二年十二月十日から施行する。

附 則（平成一二年一月二六日建設省告示第二四六五号）

この告示は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附 則（平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七一号）

（施行期日）

1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。

（経過措置）

2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入されたフレキシブル板、石綿パーライト板又は石綿けい酸カルシウム板を用いる軸組で、この告示による改正前の昭和五十六年建設省告示第千百号の規定に適合するものは、改正後の昭和五十六年建設省告示第千百号の規定に適合するものとみなし、その倍率については、なお従前の例による。

附 則（平成一九年五月一八日国土交通省告示第六一五号）

この告示は、平成十九年六月二十日から施行する。

附 則 (平成二八年六月一日国土交通省告示第七九六号)

この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。

別表第一

|     | (い)                                                                                                                                                                                                           | (ろ)    |             | (は) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
|     | 材料                                                                                                                                                                                                            | くぎ打の方法 |             | 倍率  |
|     |                                                                                                                                                                                                               | くぎの種類  | くぎの間隔       |     |
| (一) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。))<br>で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。) | N五〇    | 十五センチメートル以下 | 二・五 |
| (二) | パーティクルボード(JIS A五九〇八一―九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプのもを除く。))で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。))又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するものに限る。))                                                              |        |             |     |
| (三) | ハードボード(JIS A五九〇七一一―七七(硬質繊維板)に定める四五〇又は三五〇で厚さが五ミリメートル以上のものに限る。))                                                                                                                                                |        |             | 二   |
| (四) | 硬質木片セメント板(JIS A五四一七一一―九八五(木片セメント板)に定める〇・九Cで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。))                                                                                                                                             |        |             |     |

|     |                                                                                                                                                                                    |              |                                  |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| (五) | 炭酸マグネシウム板 (JIS A六七〇—一九八三 (炭酸マグネシウム板) に適合するもので厚さ十二ミリメートル以上のものに限る。)                                                                                                                  | GNF四〇又はGNC四〇 |                                  |     |
| (六) | パルプセメント板 (JIS A五四一四—一九八八 (パルプセメント板) に適合するもので厚さが八ミリメートル以上のものに限る。)                                                                                                                   |              |                                  | 一・五 |
| (七) | 構造用せっこうボードA種 (JIS A六九〇—二〇〇五 (せっこうボード製品) に定める構造用せっこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)                                                                                   |              |                                  | 一・七 |
| (八) | 構造用せっこうボードB種 (JIS A六九〇—二〇〇五 (せっこうボード製品) に定める構造用せっこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)                                                                                   |              |                                  | 一・二 |
| (九) | せっこうボード (JIS A六九〇—二〇〇五 (せっこうボード製品) に定めるせっこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せっこうボード (JIS A六九〇—二〇〇五 (せっこうボード製品) に定める強化せっこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) |              |                                  | 〇・九 |
| (十) | シーリングボード (JIS A五九〇五—一九七九 (軟質繊維板) に定めるシーリングインシュレーションボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限                                                                                                          | SN四〇         | 一枚の壁材につき外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二 | 一   |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | る。)                                                                                                                      |     | 十センチメートル以下      |
| (十<br>一)                                                                                                                                                                                                            | ラスシート (JIS A五五二四一一九七<br>七 (ラスシート (角波亜鉛鉄板ラス) )<br>に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚<br>さが〇・四ミリメートル以上、メタルラ<br>スの厚さが〇・六ミリメートル以上のも<br>のに限る。) | N三八 | 十五センチメー<br>トル以下 |
| <p>一 この表において、N三八、N五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇は、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五 (くぎ) に定めるN三八、N五〇、GNF四〇、GNC四〇及びSN四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。</p> <p>二 表中 (い) 欄に掲げる材料を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。</p> |                                                                                                                          |     |                 |

別表第二

|     | (い)                                                                                                                                                          | (ろ)             | (は)                      | (に)                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|     | 材料                                                                                                                                                           | くぎ打の方法<br>くぎの種類 | 第一第三号に<br>定める軸組に<br>係る倍率 | 第一第四号に<br>定める軸組に<br>係る倍率 |
| (一) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板 (合板の日本農林規格に適合するもの (屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)) で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。)                                                                             | N五〇             | 十五セ<br>ンチメ<br>ートル<br>以下  | 二・五<br><br>一・五           |
| (二) | パーティクルボード (JIS A五九二〇八一一九九四 (パーティクルボード) に適合するもの (曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)) で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)) 又は構造用パネル (構造用パネルの日本農林規格 (昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号) に規定するものに限る。) |                 |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| 三)                                                                                                                                                                                                                        | ( せっこうラスボード (JIS A六九〇一<br>二〇〇五 (せっこうボード製品) に定める<br>せっこうボードで厚さが十二ミリメートル<br>以上のものに限る。 ) (屋外壁等以外に<br>用いる場合に限る。 ) )                                                                                                                    | GNF三二又は<br>GNC三二                                      | 一・五 | 一・〇 |
| 四)                                                                                                                                                                                                                        | ( 構造用せっこうボードA種 (JIS A第一第三号<br>六九〇一―二〇〇五 (せっこうボード製品) に<br>定める構造用せっこうボードA種で厚さが<br>十二ミリメートル以上のものに限る。 ) (屋<br>外壁等以外に用いる場合に限る。 ) )                                                                                                      | 第一第三号<br>による場合は<br>GNF四〇<br>又はGNC四<br>〇、第一第四<br>号による場 | 一・五 | 〇・八 |
| 五)                                                                                                                                                                                                                        | ( 構造用せっこうボードB種 (JIS A<br>六九〇一―二〇〇五 (せっこうボード製品) に<br>定める構造用せっこうボードB種で厚さが<br>十二ミリメートル以上のものに限る。 ) (屋<br>外壁等以外に用いる場合に限る。 ) )                                                                                                           | 合はGNF三<br>二又はGNC<br>三二                                | 一・三 | 〇・七 |
| 六)                                                                                                                                                                                                                        | ( せっこうボード (JIS A六九〇一<br>二〇〇五 (せっこうボード製品) に定める<br>せっこうボードで厚さが十二ミリメートル<br>以上のものに限る。 ) (屋外壁等以外に<br>用いる場合に限る。 ) 又は強化せっこう<br>ボード (JIS A六九〇一―二〇〇五 (せ<br>っこうボード製品) に定める強化せ<br>っこうボードで厚さが十二ミリメ<br>ートル以上のものに限る。 ) (屋外<br>壁等以外に用いる場合に限る。 ) ) |                                                       | 一・〇 | 〇・五 |
| <p>一 この表において、N五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五 (くぎ) に定めるN五〇、GNF三二、GNC三二、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。</p> <p>二 表中 (イ) 欄に掲げる材料を地面から一メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしるありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |     |     |

別表第三



|                                                                                       | (い)                                                                                                                                                                                     | (ろ)          | (は)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                       | 材料                                                                                                                                                                                      | くぎ打の方法       | 倍率          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | くぎの種類        | くぎの間隔       |
| (一)                                                                                   | 構造用せつこうボードA種 (JIS A六九〇一一二〇〇五 (せつこうボード製品) に定める構造用せつこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。) (屋外壁等以外に用いる場合に限る。)                                                                                      | GNF四〇又はGNC四〇 | 十五センチメートル以下 |
| (二)                                                                                   | 構造用せつこうボードB種 (JIS A六九〇一二二〇〇五 (せつこうボード製品) に定める構造用せつこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。) (屋外壁等以外に用いる場合に限る。)                                                                                      |              | 一・〇         |
| (三)                                                                                   | せつこうボード (JIS A六九〇一一二〇〇五 (せつこうボード製品) に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。) (屋外壁等以外に用いる場合に限る。) 又は強化せつこうボード (JIS A六九〇一一二〇〇五 (せつこうボード製品) に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。) (屋外壁等以外に用いる場合に限る。) |              | 〇・九         |
| この表において、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五 (くぎ) に定めるGNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。 |                                                                                                                                                                                         |              |             |

別表第四

|     | (い)      | (ろ)          | (は) |
|-----|----------|--------------|-----|
|     | 中塗り土の塗り方 | 土塗壁の塗り厚      | 倍率  |
| (一) | 両面塗り     | 七センチメートル以上   | 一・五 |
| (二) |          | 五・五センチメートル以上 | 一・〇 |
| (三) | 片面塗り     |              | 一・〇 |

別表第五

|     | (い)           | (ろ)           | (は)                     |     |
|-----|---------------|---------------|-------------------------|-----|
|     | 木材            | 格子の間隔         | 倍率                      |     |
|     | 見付け幅          | 厚さ            |                         |     |
| (一) | 四・五センチメートル以上  | 九・〇センチメートル以上  | 九センチメートル以上十六センチメートル以下   | 〇・九 |
| (二) | 九・〇センチメートル以上  |               | 十八センチメートル以上三十一センチメートル以下 | 〇・六 |
| (三) | 一〇・五センチメートル以上 | 一〇・五センチメートル以上 |                         | 一・〇 |

別表第六

|     | (い)                                                            | (ろ)                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一                                          | 第一第一号から第五号まで若しくは第八号に掲げる壁若しくは令第四十六条第四項表一（一）項に掲げる壁又は（二）項から（六）項までに掲げる筋かいのうち一               |
| (二) | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一（一）項に掲げる壁（土塗壁を除く。）又は（二）項に掲げる壁のうち一 | 第一第六号又は第七号に掲げる壁のうち一                                                                     |
| (三) | 第一第八号に掲げる壁                                                     | 令第四十六条第四項表一（一）項に掲げる壁又は（二）項から（四）項まで若しくは（六）項（同表（四）項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。）に掲げる壁又は筋かいのうち一 |

別表第七

|     | (い)                   | (ろ)                           | (は)                                |
|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| (一) | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | 令第四十六条第四項表一（一）項に掲げる壁          | 令第四十六条第四項表一（二）項から（六）項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (二) | 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一   | 令第四十六条第四項表一（一）項に掲げる壁（土塗壁を除く。） | 第一第八号に掲げる壁                         |

|     |                                                                 |                                                       |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (三) | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一                                           | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一                                 | 第一第八号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一                                          |
| (四) | 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一                                             | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 | 第一第六号又は第七号に掲げる壁のうち一                                                                     |
| (五) | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第一第八号に掲げる壁                                            | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗り壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |

別表第八

| (い)                 | (ろ)                 | (は)        | (に)                                                                                     |
|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | 第一第六号又は第七号に掲げる壁のうち一 | 第一第八号に掲げる壁 | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗り壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |