

別紙2

1 建 築 物				
対 策 項 目		(1) 立地・配置	(2) 外壁・開口部	(3) 構造・内装
火	災	延焼のおそれの少ない敷地・危険物に隣接しない敷地の選定	延焼防止対策	耐火建築物・防火区画
地	震	地盤災害を考慮した敷地の選定 隣棟距離の確保 地盤の液状化対策		構造く体の耐震設計 建築物の変形制限
水	害	冠水対策	外壁・屋根の防水 地下外壁の漏水対策 出入口等の浸水防止	
そ の 他 の 対 策		外部照明の設置 敷地内施設の保護 ドライエリアの侵入防止対策 強電界・強磁界・塩分・有毒ガス対策 避雷設備の設置 不同沈下対策		
2 コンピュータ室・データ保管室				
対 策 項 目		(1) 位置・配置	(2) 構造・内装・開口部	(3) 設 備
火	災		防火・防煙区画 防煙ダンパー 内装の不燃化・難燃化 家具什器の不燃化・難燃化	FA床・天井内への煙感知器の設置 携帯用照明器具の設置 非常用放送 ハロゲン化物消火設備・二酸化炭素消火設備・スプリンクラー設備等の放出口のFA床・天井内への設置等
地	震		内装の耐震措置 FA床の耐震措置 コンピューター機器、備品等の耐震措置	設備機器等の耐震措置

水	害		出入口の浸水防止対策 床・間仕切壁下部の防水等	設備機器等からの漏水対策 FA床内への漏水感知装置の設置
そ の 他 の 対 策		所在の無表示	出入口の制限、入退室の監視・管理出入口施錠 床仕上げの帯電防止	入退室の監視・識別、不法侵入の感知、警報分電盤等の施錠 専用分電盤の設置及びその位置
3 設備機械室・シャフト				
対 策 項 目		(1) 位置・配置	(2) 区画・内装・開口部	(3) 設 備
火	災	保守点検空間の確保	設備機械室の防火区画 シャフトの防火・防煙区画、層間区画配線材料等の不燃化・難燃化 危険物使用設備機械室の専用室化	
地	震			設備機器等の耐震措置
水	害		設備機械室の浸水・漏水対策 階段、シャフト等の漏水対策	
そ の 他 の 対 策		屋上設備機器の防犯対策	扉の施錠	
4 電源設備・空気調和設備・集中監視制御設備・防犯設備				
対 策 項 目		(1) 電 源 設 備	(2) 空気調和設備	(3) 集中監視制御設備・防犯設備
火	災	機器・材料の不燃化・難燃化 配線材料の難燃化 配電盤等の防火対策 ハロゲン化物消火設備・二酸化炭素消火設備の設置	断熱材・保温材・吸音材等の不燃化・難燃化	集中監視制御装置の設置

地	震	耐震措置 電源引込ケーブルの 損傷防止	耐震措置	耐震措置 地震計の設置、警 報・管制運転指示
水	害	電源引込ケーブル引 込箇所よりの浸水・ 漏水防止対策	機器・配管からの漏 水対策	
そ の 他 の 対 策		保護協調		防犯設備用予備電源 の設置