

## 中央官庁庁舎におけるエレベーターの戸開走行保護装置設置状況調査結果（令和6年4月1日時点）

建物名	エレベーター 台数 (A)	戸開走行保護装置 設置台数 (B)	うち 任意設置※台数 (C)	戸開走行保護装置 設置率 (B/A)	令和6年度 設置予定台数
中央合同庁舎第1号館	20	14	4	70.0%	0
中央合同庁舎第2号館	27	7	7	25.9%	0
中央合同庁舎第3号館	14	6	6	42.9%	1
中央合同庁舎第4号館	13	13	4	100.0%	0
中央合同庁舎第5号館	20	20	6	100.0%	0
中央合同庁舎第5号館別館	4	4	4	100.0%	0
中央合同庁舎第6号館	50	21	18	42.0%	0
中央合同庁舎第7号館	49	16	16	32.7%	0
中央合同庁舎第8号館	9	9	9	100.0%	0
財務省本庁舎	10	0	0	0.0%	0
外務省本庁舎	22	1	0	4.5%	0
防衛省市ヶ谷庁舎	70	8	0	11.4%	0
経済産業省本館	12	12	0	100.0%	0
経済産業省別館	12	12	12	100.0%	0
内閣府本庁舎	4	4	4	100.0%	0
内閣府本庁舎別館	2	0	0	0.0%	0
警察総合庁舎	4	0	0	0.0%	0
特許庁庁舎	14	14	14	100.0%	0
合計	356	161	104	45.2%	1

※任意設置：改修により任意で戸開走行保護装置が設置されたもの。

## 国会の施設におけるエレベーターの戸開走行保護装置設置状況調査結果（令和6年4月1日時点）

建物名	エレベーター 台数 (A)	戸開走行保護装置 設置台数 (B)	うち 任意設置※台数 (C)	戸開走行保護装置 設置率 (B/A)	令和6年度 設置予定台数
衆議院 国会議事堂	14	4	0	28.6%	0
衆議院 分館	4	1	0	25.0%	0
衆議院 第一別館	2	0	0	0.0%	0
衆議院 第二別館	7	0	0	0.0%	0
衆議院 議員会館	39	2	0	5.1%	0
参議院 国会議事堂	11	4	0	36.4%	0
参議院 分館	4	4	4	100.0%	0
参議院 別館	2	2	2	100.0%	0
参議院 第二別館	6	6	6	100.0%	0
参議院 議員会館	17	1	0	5.9%	0
合計	106	24	12	22.6%	0

※任意設置：改修により任意で戸開走行保護装置が設置されたもの。