

別添

平成18年12月22日
北海道開発局建設部

湧別川水系武利川における水利使用許可（武利ダム）
に係る立入検査の概要報告

1. 立入検査の日時
平成18年12月21日（木） 13:00～18:00
2. 立入検査担当官
北海道開発局建設部 建設行政課 占用対策専門官
河川管理課 河川情報管理官
3. 立入検査内容
中央アスファルト遮水型フィルダムである武利ダムの安全管理上、重要な堤体の変位・揚圧力・漏水量等について検査を行った。
4. 立入検査の結果
検査時の状態において、把握できる範囲では、直ちにダムの安全性を損なうような兆候は認められなかった。
北海道電力（株）に対し、データ補正等の経緯と安全性評価に関する報告を求めており（提出期限：平成19年1月24日）、その内容を検討した上で、安全性を確認することとしている。