発電データベース（1級河川:**平成22年3月31日現在**）

番号	都道府県名	水系名	河川名	発電所名	型式	使用水量 (m3/s)	最大出力 (kw)	ピーク発電	事業者名	水源ダム名	取水施設数	ダム種別	水源ダムの所管	発電専用ﾀﾞﾑ以外	魚道設置施設数	ｼﾘｰｽﾞ発電	シリーズ発電所名一覧	減水区間距離 (km)	減水区間解消距離 (km)	無水区間距離 (km)	無水区間解消距離 (km)	無水区間判定	当初許可年月日	現許可年月日	現許可期間	当初許可からの経過年数	現許可期間年数	ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ非該当	ガイドライン該当項目 (1)	(2) ①	(2) ②	(2) ③	(3)	(4)	(5)	ｿﾘｰｽﾞ	維持流量 平均 (m3/s)	比流量 (m3/s/100km2)	最大 (m3/s)	比流量 (m3/s/100km2)	集水面積 (km2)	維持流量許可年度	暫定更新	維持流量の期別パターン状況	備考
1	静岡県	狩野川	狩野川	浦ヶ島	調	1.610	1.600	○	東京発電	取水堰	1							2.71	2.71				T13.12.25	H04.04.01	H27.03.31	86	23	○									0.010	0.06			16.39	T13			
2	静岡県	狩野川	狩野川	仁科	流込	2.310	820		東京発電	取水堰	1				1			1.51	1.51				T13.12.25	H04.04.01	H27.03.31	86	23	○									0.040	0.17			23.87	T13			
3	静岡県	狩野川	狩野川	湯ヶ峰	流込	3.000	100		東京発電	取水堰	1				2			0.1	0.1				S28.08.17	H20.05.20	H47.03.31	57	23	○									0.250	0.42			59.10	H17			
4	静岡県	狩野川	大笹川	梅木	流込	4.731	685		東京発電	取水堰	1				1			1.58					M41.03.12	S57.03.30	H17.03.31	102	23	○													78.66				
5	静岡県	狩野川	深良川	深良第一	流込	1.670	3.100		東京発電	取水堰	1					○	深良川第一、深良川第二、	4.55					T09.01.09	S57.03.30	H17.03.31	90	23	○													21.36				
6	静岡県	狩野川	深良川	深良第二	流込	1.670	1.400		東京発電	取水堰	1					○	深良川第一、深良川第二、	1					T09.01.09	S57.03.30	H17.03.31	90	23	○													24.25				
7	静岡県	狩野川	深良川	深良第三	流込	1.670	1.000		東京発電	取水堰	1					○	深良川第一、深良川第二、	1					T09.01.09	S57.03.30	H17.03.31	90	23	○													25.48				
8	静岡県	狩野川	柴川	柴川	流込	1.224	250		中部電力	取水堰	1			1				2.67					T07.02.10	H20.10.29	H30.03.31	92	10	○													50.02				
9	静岡県	狩野川	釜科川	清沢	流込	1.391	500		中部電力	取水堰	1			1				4.8					S03.02.01	S59.09.21	H24.03.31	82	28	○													66.38				
10	静岡県	大井川	大井川	畑薙第一	揚	160.000	137.000	○	中部電力	畑薙第一ダム	1	発電ダム	中部電力					33.11	08.901	12.08	R31.09.30		S33.11.08	H01.12.08	R31.09.30	52	30	○													318.00				
11	静岡県	大井川	畑薙第二	畑薙第二	調	60.000	85.000	○	中部電力	畑薙第二ダム・取水堰	3	発電ダム	中部電力					15.7	15.7				S33.11.08	H01.12.08	R31.09.30	52	30		○	○						0.660	0.180			367.60	S63			
12	静岡県	大井川	大井川	井川	貯	80.000	62.000	○	中部電力	井川ダム	1	発電ダム	中部電力										S29.01.19	H20.12.17	H50.03.31	56	30	○													459.30				
13	静岡県	大井川	大井川	長島	調	60.000	87.000	○	中部電力	長島ダム・取水堰	3	発電ダム	中部電力					41.3	41.3	11.50	11.50		S29.01.19	H21.03.04	H50.03.31	56	29		○	○	○					1.100	0.220			510.60	H21			
14	静岡県	大井川	大井川等	大井川	調	72.350	68.200	○	中部電力	大井川ダム・寸又川ダム・横沢	3	発電ダム	中部電力			○	大井川一久野脇～川口	65.3	63.8	1.50	1.50	地図等より類推	S09.09.18	S63.03.31	H30.03.31	76	30		○	○	○			○	○	2.200	0.279			787.20	S62		大井川[3/20～12/5]2.0(0.37)、[12/6～3/19]1.5(0.28) 寸又川[3/20～12/5]1.0(0.42)、[12/6～3/19]0.7(0.29)	
15	静岡県	大井川	大井川等	久野脇	調	78.000	32.000	○	中部電力	畑川ダム・取水堰	3	発電ダム	中部電力			○	大井川一久野脇～川口	1	1	1	1		S15.02.12	H01.03.31	H31.03.31	70	30		○					○	○	0.040	0.110			36.50	S63			
16	静岡県	大井川	大井川等	川口	調	90.000	58.000	○	中部電力	笹間川ダム・取水堰	3	発電ダム	中部電力		1	○	大井川一久野脇～川口	1	1	1	1		S33.07.19	H01.03.31	H31.03.31	52	30		○					○	○	3.200	0.312			1025.80	S63		大井川[3/20～12/5]5.0(0.51)、(12/6～3/19]3.0(0.31)、笹間川なし	
17	静岡県	大井川	大井川	赤松	流込	33.800	6.000		東海パルプ	川口発電所放水口	1							7.8					S36.04.26	H09.06.23	R28.03.31	49	19	○													1025.80				
18	静岡県・山梨県	大井川等	大井川等	田代川第二	調	5.340	22.700		東京電力	田代貯水池第二ダム、保利沢川調整池ダム、取水堰	7	発電ダム	東京電力			○	田代川第二～田代川第一～早川第一～波木井～富士川第一～富士川第二	153.8	153.8				T10.02.07	H18.03.30	R27.12.31	89	9		○					○	○	1.020	0.939	1.490	1.372	108.60	H17		田代[3/20～4/30]0.98(0.902)[5/1～8/31]1.49(1.372)[9/1～12/5]1.08(0.994)※[12/6～3/19]0.43(0.396) ※[12/6～3/19]の間の取水は河川流量1.72m3/sを超え2.05m3/s未満の場合は1.62m3/sの範囲内、1.72m3/s以下の場合には0.1m3/sを超える部分の範囲内において行う	
19	静岡県	大井川	大井川等	二軒小屋	流込	11.000	26.000		中部電力	取水堰	2				2			13.1	13.1				H02.09.05	H02.09.05	R31.03.31	20	29	○								0.230	0.315			73.10	H2			
20	静岡県	大井川	赤石沢川等	赤石沢	流込	7.000	19.000		中部電力	取水堰	3				2			9.5	9.5				H02.09.05	H02.09.05	R31.03.31	20	29	○								0.140	0.313			44.70	H2			
21	静岡県	大井川	赤石沢川等	畑沢	調	28.000	39.500	○	中部電力	赤石ダム・取水堰	3	発電ダム	中部電力		2			13.8	13.8				S61.12.25	H28.03.31	R28.03.31	24	30		○	○						0.580	0.287			202.00	S61			
22	静岡県	大井川	寸又川等	浦山	調	18.920	22.200	○	中部電力	千頭ダム・取水堰	5	発電ダム	中部電力					11	9.9	1.10	1.10	地図等より類推	S11.10.08	H01.02.20	R30.12.31	74	29		○	○				○		0.200	0.113			177.54	S63			
23	静岡県	大井川	寸又川	大間	調	23.100	16.500	○	中部電力	大間ダム	1	発電ダム	中部電力					4.5	4.5				S11.10.08	S63.03.31	R30.03.31	74	30		○	○						0.600	0.298			201.58	S62			
24	静岡県	大井川	東河内	横河	調	0.550	170		中部電力	畑薙第二ダム・取水堰	1												H12.08.22	H12.08.22	R31.09.30	10	19														367.60				
25	静岡県	大井川	大井川	伊太	流込	17.000	1.053		島木水		2			○									H21.09.04	H21.09.04	R22.03.31	1	1	○													-				
26	静岡県	天竜川	天竜川	佐久間	貯	300.000	350.000	○	電源開発	佐久間ダム	2	発電ダム				○	佐久間～佐久間第二	11.5				地図等より類推	S29.03.06	S57.02.25	R23.12.31	56	29		○	○				○								3827.00				
27	静岡県	天竜川	天竜川	佐久間第二	流込	306.000	32.000	○	電源開発		1					○	佐久間～佐久間第二	1				地図等より類推	S54.06.19	H20.07.10	R23.12.31	31	3		○	○				○								3827.00				
28	静岡県	天竜川	天竜川	秋葉第一	調	110.000	45.200		電源開発	秋葉ダム	1	発電ダム						11	11			地図等より類推	S29.12.28	S63.05.24	R23.12.31	55	23			○						5.000	0.111	6.000	0.130	4490.00	S63			
29	静岡県	天竜川	秋葉川	秋葉第二	調	110.000	34.900		電源開発	秋葉ダム	1	発電ダム						1	1			地図等より類推	S29.03.06	S63.05.24	R23.12.31	56	23	○								-	-	-	-	-	-			
30	静岡県	天竜川	秋葉川	秋葉第三	調	116.000	46.900		電源開発	秋葉ダム	1	発電ダム						1	1			地図等より類推	S53.05.24	S63.05.24	R23.12.31	32	23									-	-	-	-	-	-		4/1～9/30は6.0(0.133)、10/1～3/31は4.0(0.089)	
31	静岡県	天竜川	気田川	船明	調	270.000	32.000		電源開発	船明ダム	1	発電ダム	電源開発		1							地図等より類推	S47.11.01	H13.12.27	R42.03.31	38	29	○													4895.00				
32	愛知県	天竜川	大入川	新豊根	貯・揚	645.000	1.125.000	○	電源開発	新豊根ダム、佐久間ダム	1	貯水ダム	国交省、電源開発	○				10.8		3.00		地図等より類推	S44.10.08	H14.01.11	H41.03.31	41	27		○													136.30				
33	静岡県	天竜川	水窪川	西渡	流込	2.260	2.300		中部電力	取水堰	1	発電ダム	中部電力		1			10.75	10.75			地図等より類推	T11.07.20	H19.10.02	R34.03.31	88	15			○			○		○	0.491	0.256	0.491	0.256	192.13	H19			
34	静岡県	天竜川	水窪川	伝冠	貯	26.500	50.000		電源開発	大畑ダム、取水堰	6	発電ダム	電源開発					85.8	85.8			地図等より類推	S42.01.31	H09.12.08	R38.03.31	43	29			○						0.518	0.301			172.30	H9			
35	静岡県	天竜川	気田川等	豊岡	流込	5.009	8.100		中部電力	取水堰	3							15.7	15.7			地図等より類推	S12.08.31	H09.03.14	R37.03.31	73	28			○						0.220	0.300			73.26	H8			
36	静岡県	天竜川	気田川	気田	流込	5.009	2.400		中部電力	取水堰	1				1			10.6				地図等より類推	S12.08.31	S59.09.04	R35.03.31	73	29			○											143.00				
37	長野県	天竜川	天竜川	大久保	流込	33.384	1.500		中部電力	取水堰	1				1			0.36				現地確認等	T14.03.28	S60.03.27	R26.03.31	85	29	○													1571.40				
38	長野県	天竜川	天竜川	南向	流込	37.700	26.700		中部電力	取水堰	1				1			15				現地確認等	T14.03.28	S60.03.21	R27.03.31	85	30	○													1793.00				
39	長野県	天竜川	天竜川	泰阜	調	178.0864	52.500		中部電力	泰阜ダム	1	発電ダム	中部電力					0.6				現地確認等	T14.03.28	S60.03.27	R27.03.31	85	30	○													2980.00				
40	長野県	天竜川	天竜川	平岡	調	256.000	101.000		中部電力	平岡ダム	1	発電ダム	中部電力					1.8		0.60		現地確認等	T14.03.28	S60.03.27	R27.03.31	85	30	○													3650.00				
41	長野県	天竜川	三峰川等	三峰川第一	流込	10.000	21.600		三峰川電力	取水堰	8					○	三峰川第四、三峰川第二、三峰川第一	49.4	33.9				S36.01.10	H06.03.31	R35.03.31	49	29			○	○			○		0.381	0.236			161.20	H5		減水区間は、三峰川第二発電所重複区間 28.6km,非重複区間 27.7km	
42	長野県	天竜川	三峰川等	三峰川第二	流込	3.700	10.600		三峰川電力	取水堰	4					○	三峰川第四、三峰川第二、三峰川第一	1	1				S36.01.10	H06.03.31	R35.03.31	49	29			○	○			○		0.164	0.302			54.30	H5		減水区間は、非重複区間2.6km	
43	長野県	天竜川	三峰川等	三峰川第四	流込	6.600	500		三峰川電力	取水堰	1					○	三峰川第四、三峰川第二、三峰川第一						H20.09.30	H20.09.30	R35.05.31	1	15			○	○			○							161.20				
44	長野県	天竜川	奥和川等	奥和	貯	25.600	12.200		長野県	奥和ﾀﾞﾑ	1	直轄ダム	国交省	○				0.8	0.8	0.80			S32.06.05	H11.01.08	R28.03.31	53	17	○													311.10				
45	長野県	天竜川	三峰川等	春近	調	19.000	23.600		長野県	高遠ダム、取水堰	3	発電ダム	長野県					21.4	21.4			現地確認等	S32.06.05	H16.10.26	R46.03.31	53	30		○		○			○		1.290	0.285			452.60	H16			
46	長野県	天竜川	与田切川	与田切	流込	2.400	6.300		長野県	取水堰	1							3.4	3.4				S38.11.25	H15.11.26	R43.03.31	27	30	○								0.059	0.327			18.00	S58			
47	長野県	天竜川	小渋川	生田	流込	14.000	20.500		中部電力	取水堰	1							7.1	7.1				T10.05.31	H09.09.02	R25.03.31	89	16	○								0.700	0.299			233.90	H9			
48	長野県	天竜川	四徳川	四徳	流込	1.370	1.800		長野県	取水堰	3							2.5					S37.08.24	H10.05.15	R34.03.31	48	24	○													22.90				
49	長野県	天竜川	小渋川	小渋第一	貯	8.000	3.000		長野県	小渋ダム	1	直轄ダム	国交省	○				0.30	0.30				S40.03.31	H10.07.09	R40.03.31	45	30	○								0.720	0.250			288.00	H11			
50	長野県	天竜川	小渋川	小渋第二	貯	8.000	6.500		長野県	小渋ダム	1	直轄ダム	国交省	○				6.00	6.00				S40.03.31	H10.07.09	R40.03.31	45	30	○								0.720	0.250			288.00	H11			
51	長野県	天竜川	小渋川	小渋第三	貯	0.880	550		長野県	小渋ダム	1	直轄ダム	国交省	○									H11.05.31	H11.05.31	R45.03.31	11	29	○													288.00				
52	長野県	天竜川	小渋川等	大鹿	流込	4.500	10.000		長野県	取水堰	2							8.5	8.5				S62.07.03	S62.07.03	R29.03.31	23	30	○								0.170	0.313			54.20	S62			
53	長野県	天竜川	松川	松川第二	流込	1.180	580		中部電力	取水堰	1							1.5	1.5				T11.02.07	H15.07.25	R33.12.31	88	18	○								0.130	0.255			50.90	S60			
54	長野県	天竜川	松川	松川ダム管理用	流込	2.500	1.200		飯田市	松川ダム	1	補助ダム	長野県					1	1				S60.02.21	H09.11.02	R22.03.31	25	13	○													60.00				
55	長野県	天竜川	松川等	松川第四	流込	2.780	2.600		中部電力	取水堰	3							0.2					S03.02.03	H02.06.22	H29.03.31	82	27	○													58.20				
56	長野県	天竜川	松川等	松川水力	流込	5.500	14.500		中部電力	取水堰	5							8.9	8.9				S57.12.16	S57.12.16	H24.03.31	28	30	○								0.130	0.333			39.00	S57			
57	長野県	天竜川	阿智川等	笹神	流込	7.400	8.700		中部電力	取水堰	7				1	○	笹神、駒場、三穂	23.1	21.9				S16.12.15	H14.07.30	R43.03.31	69	29				○			○		0.329	0.260			126.30	H14		笹神、駒場、三穂はシリーズ　非重複区間 11.7km	
58	長野県	天竜川	阿智川	駒場	流込	7.235	5.600		中部電力	取水堰	1				1	○	笹神、駒場、三穂	1	1				S11.03.11	H09.06.09	R37.03.31	74	28							○		0.420	0.299			140.40	H9		笹神、駒場、三穂はシリーズ 減水区間は笹神発電所重複区間 11.70km、非重複区間5.2km	
59	長野県	天竜川	阿智川等	三穂	流込	8.069	6.000		中部電力	取水堰	3					○	笹神、駒場、三穂	1	1				T11.11.25	H09.03.14	R34.03.31	88	25							○		0.550	0.298			184.50	H8		笹神、駒場、三穂はシリーズ 重複区間は笹神発電所11.70km、三穂発電所5.2km、非重複区間6.2km	
60	長野県	天竜川	阿知川	阿知川	流込	5.570	810		中部電力	取水堰	1				1			1					T08.04.11	H12.01.26	R41.03.31	91	29	○													213.00				
61	長野県	天竜川	和知野川等	和合	流込	2.000	3.000		中部電力	取水堰	3				1			5.7	5.4				S04.05.10	H06.03.04	R31.03.31	81	25	○													36.00				
62	長野県	天竜川	和知野川	豊	調	5.140	14.500		中部電力	岩倉ダム、取水堰	8	発電ダム	中部電力					24.9	24.9				T10.05.31	H10.08.20	R31.03.31	89	21				○					0.337	0.279			120.73	H10		重複区間は和合発電所 5.7Km、非対象区間は20.9km	
63	長野県	天竜川	和知野川	和知野	流込	10.500	6.300		中部電力	取水堰	1				1			4					S13.04.23	H10.09.08	H40.03.31	72	30	○													165.00				
64	長野県	天竜川	遠山川	鶯島	流込	9.800	12.700		中部電力	取水堰	1				2			13.5					S18.10.29	H15.07.25	H45.03.31	67	30		○							0.723	0.300			241.00	H15			
65	長野県	天竜川	遠山川等	北又渡	流込	11.500	24.200		中部電力	取水堰	4				4			16.2	16.2				S63.06.01	S63.06.01	H30.03.31	22	30	○								0.293	0.339			86.30	S63			
66	長野県	天竜川	早木戸川等	早木戸	流込	4.200	11.200		電源開発	取水堰	4							12	12				S57.12.20	S57.12.20	R24.03.31	28	30	○								0.130	0.388			33.50	S57			
67	長野県	天竜川	琵川	琵川	流込	1.250	470		中部電力	取水堰	1							1.5					M45.03.29	H15.07.25	R23.12.31	98	8	○													54.90				
68	長野県	天竜川	峯俣川	峯俣川	流込	0.330	250		中部電力	取水堰	1							1					M40.06.20	S57.02.10	R23.03.31	103	29	○													13.30				
69	長野県	天竜川	峯俣川	落合	流込	0.530	200		中部電力	取水堰	1							1					M30.6.24	S41.10.13	R28.03.31	113	30	○													21.90				
70	長野県	天竜川	上川等	米沢	流込	3.617	540		中部電力	取水堰	2				2			0.9					S03.05.11	H02.06.22	H30.03.31	82	28	○													115.90				
71	長野県	天竜川	上川	福沢	流込	3.060	1.400		中部電力	取水堰	1							3.4					S03.05.11	H01.04.15	H30.03.31	82	29	○													118.09				
72	長野県	天竜川	上川	荒野千吉直家用	流込	0.055	3.60		長野県助		1							0.2					S17.08.01	H19.10.18	H29.03.31	68	10	○													4.67				
73	長野県	天竜川	天竜川等	西天竜	流込	6.860	3.600		長野県	取水堰	2				1			31					S36.06.02	H15.03.31	H44.03.31	49	29		○		○					4.024	0.710			566.70	H14		天竜川3.64(5/1～9/15)2.52(9/16～4/30)小沢川0.384(5/15～9/25)0.189(9/26～5/14)	
74	長野県	天竜川	米川等	米川	流込	1.670	3.200		中部電力	取水堰	2							2.74					T10.05.01	H09.06.02	R38.03.31	89	29	○													29.00				
75	長野県	天竜川	小黒川等	小黒	流込	0.620	1.100		中部電力	取水堰	2							2					M41.02.24	H15.02.19	R22.03.31	102	7	○													9.80				
76	長野県	天竜川	戸倉川	戸倉	流込	0.700	470		中部電力	取水堰	2							1					T12.01.09	H20.10.10	R35.03.31	87	15	○													36.70				
77	長野県	天竜川	太田切川等	新太田切	流込	5.500	14.000		中部電力	取水堰	3						新太田切・中御所	14.7	14.7				T07.05.21	S53.06.22	H20.03.31	92	30			○	○			○							44.30				
78	長野県	天竜川	中御所川等	中御所	流込	4.000	10.200		中部電力	取水堰	1						新太田切・中御所	1	1				S53.09.06	S53.09.06	H20.03.31	92	30			○	○			○		0.100	0.434			23.00	S53		中御所川3/1～11/30 0.1(0.43)	
79	長野県	天竜川	后倉沢	后倉沢	流込	1.200	250		中部電力	取水堰	1							1					H13.10.31	H13.10.31	R30.03.31	9	17	○								0.038	0.431			8.80				
80	長野県	天竜川	塩川等	大鹿第二	流込	1.700	5.000		長野県	取水堰	3				1			6.8	6.8				H07.11.30	H07.11.30	R37.03.31	15	30	○								0.158	0.675			23.40	H7			
81	長野県	天竜川	横谷川	遠山郷小友力	流込	0.033	3.72		飯田市	取水堰	1							1					H18.03.30	H18.03.30	R25.03.31	4	7	○													6.00				
82	愛知県	豊川	豊川	布里	流込	4.800	820		中部電力	取水堰	1							2.97					T08.08.01	H15.04.04	R31.06.30	91	16	○													251.40				
83	愛知県	豊川	豊川	横川	流込	4.452	810		中部電力	取水堰	1				1			3.48					T07.07.24	H15.04.04	R30.06.30	92	15	○													254.49				
84	愛知県	豊川	豊川	長篠	流込	5.565	750		中部電力	取水堰	1							1.18					M45.03.01	H15.04.04	R23.12.31	98	8	○													305.38				
85	愛知県	矢作川	矢作川	押山	流込	3.620	3.600		中部電力	取水堰	2				1			7.19		2.20		航空写真等により類推	T11.07.01	S54.03.19	R21.03.31	88	30	○													115.96				
86	愛知県	矢作川	矢作川	矢作第一	貯	94.70	62.700	○	中部電力	矢作ダム	1	直轄ダム	国土交通省	○		○	矢作第一（1号機）、時瀬	4.2					S43.12.24	H11.01.08	R40.03.31	42	29	○													504.50			矢作第二発電所の減水区間に一部重複	
87	愛知県	矢作川	矢作川	時瀬	貯	16.70	7.200		中部電力	矢作ダム	1	直轄ダム	国土交通省	○		○	矢作第一（1号機）、時瀬	1					T10.08.15	H08.10.21	R38.03.31	39	30	○													504.50				
88	愛知県	岐阜県	矢作川	矢作第二	調整	40.00	31.600	○	中部電力	矢作第二ダム	1	発電ダム						12.34	11	0.70	0.70	航空写真等により類推	S44.02.26	H11.10.12	R40.03.31	41	29		○	○	○					1.490	0.29			514.20	H11			
89	愛知県	矢作川	矢作川	笹戸	流込	25.712	9.400		中部電力	取水堰	2				1			7.47					S09.12.20	H08.03.29	R38.03.31	76	30	○								1.490	0.238			625.67	H11		矢作第二発電所の減水区間に全部重複	
90	愛知県	矢作川	矢作川	百月	流込	27.826

番号	都道府県名	水系名	河川名	発電所名	型式	最大使用水量(m3/s)	最大出力(kw)	ピーク発電	事業者名	水源ダム名	取水施設数	ダム種別	水源ダムの所管	発電専用ダム以外	急送施設数	シリーズ発電	シリーズ発電所名一覧	減水区間距離(km)	減水区間解消距離(km)	無水区間距離(km)	無水区間解消距離(km)	無水区間判定	当初許可年月日	現許可年月日	現許可期限	当初許可からの経過年数	現許可期間年数	ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ非該当	ガイドライン該当項目 (1)	(2) ①	(2) ②	(2) ③	(3)	(4)	(5)	シリーズ	維持流量 平均(m3/s)	比流量(=m3/s/100km2)	最大(m3/s)	比流量(=m3/s/100km2)	集水面積(km2)	維持流量許可年度	暫定更新	維持流量の期別パターン状況	備考
159	岐阜県	木曽川	飛騨川等	東上田	調	40.000	35,000		中部電力	東上田ダム	1	発電ダム	中部電力					17.2	17.2				S29.09.15	H05.10.26	H25.03.31	54	20			○								2.780	0.361			770.00	H5			
160	岐阜県	木曽川	飛騨川等	中呂	調	20.000	13,300		中部電力	東上田ダム	1	発電ダム	中部電力					45	45				S48.06.29	H05.10.26	H25.03.31	37	20			○								2.780	0.361			770.00	H5			
161	岐阜県	木曽川	飛騨川	瀬戸第一	流込	32.000	28,200		中部電力	取水堰	1		中部電力		1			17.4	17.4				T09.03.28	H07.09.20	H37.12.31	90	30			○	○							3.614	0.390	4.780	0.517	924.70	H7		4/1～9/30の6時～20時　4.78(0.52).	
162	岐阜県	木曽川	飛騨川等	瀬戸第二	流込	15.500	21,000		中部電力	西村ダム、取水堰	4	発電ダム	中部電力		1			3.2	3.2	0.90	0.90	地図等より類推	T09.03.24	H15.04.30	H31.12.31	90	16			○	○							0.830	0.373			222.38	H15			
163	岐阜県	木曽川	馬瀬川	馬瀬川第一	貯・揚	335.000	288,000	○	中部電力	岩屋ダム	1	機構ダム	水機構	○									S48.06.29	H16.04.27	H45.03.31	37	29		○													1,024.90				
164	岐阜県	木曽川	馬瀬川	馬瀬川第二	調	113.000	66,400	○	中部電力	馬瀬川第二ダム	1	発電ダム	中部電力					12.7	12.7				S48.06.29	H17.04.26	H45.03.31	37	28			○	○							0.830	0.297			279.00	H17			
165	岐阜県	木曽川	飛騨川等	下原	調	80.000	22,200		中部電力	下原ダム、取水堰	2	発電ダム	中部電力		2			12.6	12.6				T09.03.29	H15.05.19	H31.12.31	90	16			○	○			○				7.202	0.460	9.780	0.295	1,563.70	H15		飛騨川4/1～9/30 2.78(0.24)、10/1～3/31 2.28(0.2)、	
166	岐阜県	木曽川	飛騨川	大船渡	調	64.000	6,400		中部電力	取水堰	1				1			0.7	0.7				T09.03.29	H15.04.04	H31.12.31	90	16		○								2.141	0.136	2.780	0.240	1,574.00			4/1～9/30 2.78(0.24)、10/1～3/31 1.5(0.13)	
167	岐阜県	木曽川	飛騨川	新七宗	調	95.000	20,000		中部電力	取水堰	1							5.6	5.6				S54.11.10	S54.11.10	H20.03.31	31	29		○								2.141	0.136	2.780	0.240	1,574.00			4/1～9/30 2.78(0.24)、10/1～3/31 1.5(0.13)	
168	岐阜県	木曽川	飛騨川等	七宗	調	50.000	6,200		中部電力	取水堰	2				1			1.7	1.7				T09.04.24	H15.04.04	H32.03.31	90	17		○								2.141	0.132	2.780	0.170	1,616.80			4/1～9/30 2.78(0.17)、10/1～3/31 1.5(0.09)	
169	岐阜県	木曽川	飛騨川等	名倉	調	80.000	22,200		中部電力	取水堰	1				1			11.3	11.3	0.60	0.60	地図等より類推	T09.03.29	H15.04.24	H31.12.31	90	16			○	○							4.260	0.252			1,685.70	H15			
170	岐阜県	木曽川	飛騨川	新上麻生	調	80.000	61,400		中部電力	取水堰	1				上			24.6	24.6	1	1		S54.11.10	S59.05.09	H20.03.31	31	24			○	○							4.260	0.253			1,683.00	H15			
171	岐阜県	木曽川	飛騨川等	上麻生	調	62.500	27,000		中部電力	細蛇ヶ谷ダム、取水堰	2	発電ダム	中部電力		1			9.6	9.6	1	1		T09.04.24	H15.04.04	H32.03.31	90	17		○								2.141	0.105	2.780	0.137	2,021.20			4/1～9/30 2.78(0.14)、10/1～3/31 1.5(0.07)	
172	岐阜県	木曽川	飛騨川	川辺	調	155.000	30,000		中部電力	川辺ダム	1	発電ダム	中部電力					0.1	0.1				S11.02.29	H15.03.12	H44.03.31	74	29							○				0.250	0.011	0.500	0.023	2,159.00	H14		4/1～9/30 0.05(0.02)	
173	岐阜県	木曽川	佐見川	佐見川	流込	1.113	330		中部電力	取水堰	1							0.7	0.7	0.70	0.70	地図等より類推	S03.12.01	H15.12.25	H40.09.30	82	25		○													56.70				
174	岐阜県	木曽川	竹原川等	竹原川	流込	2.500	1,200		中部電力	取水堰	2				1			3	3	1.00	1.00	地図等より類推	T09.10.05	H10.04.13	H37.03.31	90	27		○								0.094	0.164	0.280	0.800	57.25			竹原川5/1-8/31　0.28(0.8)	
175	岐阜県	木曽川	長良川	長良川	流込	22.240	4,800		中部電力	取水堰	1							8	8				H39.12.27	H16.10.22	H26.03.31	104	10		○								2.780	0.380			727.80				
176	岐阜県	木曽川	吉田川	吉田川	流込	1.892	200		中部電力	取水堰	1				1			1.2	1.2				M39.03.15	H15.03.04	H23.03.31	104	8							○				0.330	0.257			128.30	H14			
177	岐阜県	木曽川	板取川	神の瀬	流込	4.063	320		中部電力	取水堰	1				1			2.5	2.5	1.20	1.20	地図等より類推	M41.05.15	H15.10.12	H26.03.31	102	10		○													213.20				
178	岐阜県	木曽川	板取川	白谷	流込	5.143	1,300		中部電力	取水堰	1				2			2.7	2.7				T07.06.29	H20.03.26	H30.03.31	92	10		○								0.139	0.080			175.40				
179	岐阜県	木曽川	板取川等	洞戸	流込	16.000	10,600		中部電力	取水堰	3				1			14.4	14.4				S13.08.30	H15.03.24	H42.03.31	72	27			○								1.370	0.690			198.30	H14			
180	岐阜県	木曽川	揖斐川	徳山	流込貯	100.400	153,000	○	中部電力	徳山ダム	1	水機構ダム、発電ダ	水機構	○									H07.03.29	H20.10.10	H36.03.31	15	16		○													254.50				
181	岐阜県	木曽川	揖斐川等	東横山	流込	16.700	13,416		イビデン	取水堰	5	発電ダム	イビデン		1			13.8	13.2				T06.06.25	H20.12.03	H29.03.31	93	9			○	○							1.967	0.728	2.500	0.925	282.54			東伊川　4/1～11/30　2.5 (0.925)　12/1～3/31　0.9 (0.334)	
182	岐阜県	木曽川	揖斐川	貯	貯	129.000	70,000	○	中部電力	横山ダム	1	重力ダム	国交省	○									S39.01.29	S42.11.10	H31.01.28	46	52		○													471.00				
183	岐阜県	木曽川	揖斐川	久瀬	調	58.000	17,000	○	中部電力	久瀬ダム、取水堰	3	発電ダム	中部電力					4.7	3				S14.12.19	H14.06.12	H41.03.31	71	27							○				0.750	0.136	1.000	0.170	550.00			4/1～9/30　1.0　　10/1～3/31　0.5	
184	岐阜県	木曽川	揖斐川	西平	調	62.000	10,000		中部電力	西平ダム	1	発電ダム	中部電力		1								T13.08.16	H20.03.11	H36.03.31	86	16						○									600.00			4/20～10/20 0.50	
185	岐阜県	木曽川	河合	河合	流込	1.900	1,500		中部電力	取水堰	1							1.5		1.50		地図等より類推	M43.07.30	H18.01.27	H27.03.31	100	9		○													37.80				
186	岐阜県	木曽川	和川等	小宮神	流込	3.060	800		中部電力	取水堰	2							2.9		0.40		地図等より類推	M39.12.15	H17.08.31	H26.03.31	104	9		○													72.20				
187	岐阜県	木曽川	和川等	春日	流込	4.170	1,800		中部電力	高根ゆるみ、取水堰	2	発電ダム	中部電力					3.6		0.30		地図等より類推	T02.04.01	H17.08.31	H26.03.31	97	9		○													89.00				
188	岐阜県	木曽川	根尾川	根尾	流込	7.120	4,500		中部電力	取水堰	1							5.9		3.00		地図等より類推	T12.03.31	H15.05.13	H35.03.31	87	20		○													98.70				
189	岐阜県	木曽川	根尾川	金原	流込	18.420	8,300		中部電力	取水堰	1				1			5.3	5.3	0.70	0.70	地図等より類推	S02.07.11	H20.09.18	H39.03.31	83	19		○								0.500	0.170			291.50			4/1～9/30　0.5(0.17)	
190	岐阜県	木曽川	根尾東谷川	奥美濃水力	揚	375.000	1,500,000	○	中部電力	上大須ダム、川浦発	4	発電ダム	中部電力										S55.03.24	S63.08.10	H21.03.31	20	21		○													14.50				
191	岐阜県	木曽川	根尾東谷川	奥美濃所内	流込	0.700	420		中部電力	取水堰	6												H06.07.04	H06.07.04	H21.03.21	16	15		○													9.70				
192	岐阜県	木曽川	飛騨川	山上	流込	4.700	2,950		イビデン	取水堰	2							4.7		0.70		地図等より類推	S10.02.01	H14.06.04	H42.03.31	75	28		○													33.00				
193	岐阜県	木曽川	飛騨川	飛騨川	流込	8.360	8,000		イビデン	取水堰	6							14.9	4.10	4.60		地図等より類推	T06.06.25	S55.12.01	H19.03.31	93	27			○			○									106.49				
194	三重県	櫛田川	八手俣川	竹原	流込	1.110	700		中部電力	取水堰	1				1			5.6					T09.10.05	H21.05.20	H31.03.31	90	10		○													71.40				
195	三重県	櫛田川	櫛田川	宮前	流込	3.898 ~~3.9~~	830		中部電力	取水堰	1				1			4.7					T11.02.01	H11.06.18	H41.03.31	88	30		○													212.80				
196	三重県	櫛田川	櫛田川	波多瀬	流込	4.175 ~~4.18~~	890		中部電力	取水堰	1				1			5.4					T10.02.07	H15.03.31	H32.12.31	89	17		○													276.00				
197	三重県	櫛田川	櫛田川	下出口	流込	4.175 ~~4.18~~	740		中部電力	取水堰	1				1			6.5					T11.05.01	H11.06.18	H40.03.31	88	29		○													319.00				
198	三重県	櫛田川	蓮川	蓮	貯	9.000	4,800		三重県	蓮ダム	1	直轄ダム	国交省	○									S58.07.21	S58.07.21	H25.03.31	27	30		○													80.90				
199	三重県	櫛田川	青田川等	青田	流込	1.500	2,800		三重県	取水堰	2				1			3.63	3.63				H05.09.17	H05.09.17	H35.03.31	17	30		○								0.059	0.5			11.80	H５			
200	三重県	宮川	宮川	宮川第一	貯	24.000	25,600		三重県	宮川ダム	2	補助ダム	三重県	○		○	宮川第一、宮川第二	90.4	90.4				S29.01.07	H12.06.19	H24.03.31	56	12			○		○				○		0.370	0.294			125.60	H１２			宮川第二発電所と全て重複、長さ3.6km重複
201	三重県	宮川	宮川	宮川第二	流込	24.000	28,600		三重県	宮川ダム	2	補助ダム	三重県	○		○	宮川第一、宮川第二	1	1				S29.01.07	H12.06.19	H24.03.31	56	12			○		○				○		0.370	0.294			125.60	H１２			宮川第一発電所と全て重複、長さ3.7km重複
202	三重県	宮川	大内山川	長	調	6.000	2,600		三重県	取水堰	4				1			1	1				S28.03.10	H10.02.10	H24.03.31	57	14			○		○		○				0.400	0.285			140.50	H９			宮川第一、宮川第二と11.3km重複
203	三重県	宮川	櫛田川	三瀬谷	揚	40.000	11,400		三重県	三瀬谷ダム	1	発電ダム	三重県	○	1								S40.08.25	H12.06.19	H35.03.31	45	23		○													315.60				
204	三重県	宮川	大和谷川	大和谷	流込	3.000	6,400		三重県	取水堰	4							4.2	3.8				S58.03.18	S58.03.18	H24.03.31	27	29		○								0.050	0.28			17.90	５５７			
205	三重県	宮川	堂倉谷川	宮川第三	調	3.000	12,000		三重県	不動谷調整池ダム、取水堰	4	発電ダム	三重県					10.1	8.3				S34.11.01	H01.12.27	H30.03.31	51	29			○	○			○		0.400	1.399	0.700	2.448	28.60	Ｈ１		４月から11月の土・日・祝日等の日中0.7(3.74)、平日の日中0.4(2.14)～0.5(2.67)、その他0.019(0.10)　※堂倉谷川	
206	三重県	宮川	宮川	宮川機持放流音家	貯	0.500	316		三重県	宮川ダム	2	補助ダム	三重県	○									H15.04.01	H15.04.01	H24.03.31	7	9		○													125.60	Ｈ１５			
207	三重県	木曽川	木曽川	隠居浄水場小水力	流込	0.700	77		三重県	岩屋ダム	1	水機構ダム	水機構	○									H21.12.24	H21.12.24	H28.03.31	1	7		○													—				
208	三重県	木曽川	木曽川等	愛知用水業務	流込	9.500	1,343		水資源機構	牧尾ダム	1	水機構ダム	水機構	○									H15.09.29	H15.09.29	H18.03.31	7	3		○													—				

【「型式」欄】
発電型式を記入
流込式→「流込」　調整池式→「調」　貯水池式→「貯」　揚水式→「揚」

【「水源ダム名」欄】
発電形式が貯水池式・調整池式・揚水式の場合に、その水源ダム名を記入
【流込式】の場合、取水施設のうち堤高15m以上のダムがある場合にそのダム名を記入
【揚水式】の場合、上部ダム名を最初、下部ダム名をその後記入
【その他】の場合、その他堰等は、全て取水堰と記入

【「ガイドライン該当項目」欄】
ガイドラインとは、既許可に基づく発電水利使用であって、現在の許可に係る水利使用規則または命令書において、発電取水口もしくは発電ダムから下流の河川維持流量に関する定めがないものまたは河川維持流量が著しく不十分であるものについて、水利権の期間更新時に、河川維持流量を確保するための取水制限流量等の具体的数値を水利使用規則に記載し、一定の維持流量を下流河川に流す措置を行うもの。
ガイドライン該当項目は、次のおり
(1)流域変更により、発電取水口又は発電ダム(法河川に存するものに限るものとし、以下「発電取水口」という。)の存する河川が属する水系以外の水系に分水し、又は海に直接放流するもの。
(2)減水区間の延長(発電取水口等が複数存在する場合には、各発電取水口等に係る減水区間の延長の総和)が10km以上のもので、かつ、次の用件いづれかに該当するもの。
　①発電取水口等における集水面積が200km2以上のもの。
　②減水区間の全部又は一部が自然公園法の区域に指定されているもの。
　③減水区間の沒川が観光地又は集落として相当程度利用されているもの。
(3)減水区間の水質が環境基準を満たしていないもの。
(4)既に水利使用規則又は命令書において放流が義務づけられているもので、流量に関する具体的数値を欠くもの。
(5)減水区間に係る地元市町村との合意等により、発電水利使用者が運用により放流を行い、又は行おうとしているもの。

【「集水面積」欄】
集束用水路等に設置した従属発電で、集水面積の算出が困難な場合は「－」を記入

【「維持流量の期別パターン状況」欄】
維持流量が期別に設定されている場合の記入例
例:4/1～8/30　1.20(0.25)
　　※→()は比流量

【その他】
・無水区間については、過去の調査結果を基に記載したものであるため、現状と異なる場合がありうる。
・ピーク発電とは、電力需要が高まる時間帯(主に昼間)に合わせて発電(または出力増)することをいうが、運転方法が変更され、現状と異なる場合がありうる。
・本資料は、既存資料を基に調製したものであり、データの精度が十分でないものが含まれることに留意する必要がある。