発電データベース（1級河川:平成22年3月31日現在）

番号	都道府県名	水系名	河川名	発電所名	型式	最大使用水量(m3/s)	最大出力(kw)	ピーク発電	事業者名	水源ダム名	取水施設数	ダム種別	水源ダムの所管	発電専用ダム以外	魚道設置施設数	シリーズ発電	シリーズ発電所名一覧	減水区間距離(km)	減水区間解消距離(km)	無水区間距離(km)	無水区間解消距離(km)	無水区間判定	当初許可年月日	現許可年月日	現許可期限	当初許可からの経過年数	現許可期間年数	ガイドライン非該当	ガイドライン該当項目								維持流量				集水面積(km2)	維持流量許可年度	暫定更新	維持流量の期別パターン状況	備考
																													(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	シリーズ	平均(m3/s)	比流量(m3/s/100km2)	最大(m3/s)	比流量(m3/s/100km2)					
																														①	②	③													
1	福岡県	遠賀川	犬鳴川	犬鳴	貯	0.300	130		福岡県	犬鳴ダム	1	補助ダム	福岡県										S05.03.11	H15.06.05	H21.03.31	80	6	○													6.10				
2	福岡県	遠賀川	八木山川	穴生	貯	0.910	340		北九州市	力丸ダム	1	補助ダム	福岡県										H18.08.18	H18.08.18	H23.03.31	4	5	○													34.1				
3	熊本県	筑後川	筑後川等	小国	流込	9.800	7,800		九州電力	取水堰	6							14.6	14.6				T11.12.20	H10.08.05	H31.03.31	88	21			○							0.600	0.264			227.60	H10			
4	熊本県	筑後川	筑後川	杖立	流込	11.130	3,300		九州電力	取水堰	1				1			2.4					T11.12.20	H01.04.01	H31.03.31	88	30	○													277.00				
5	大分県	筑後川	筑後川等	三芳	流込	47.300	4,800		九州電力	取水堰	2				0	○	三芳→女子畑	25.5	25.2				S04.05.15	H13.03.29	H29.03.31	81	16			○	○					○	5.920	0.597			993.16	H12		筑後川取水堰3/21～9/30,4.5(0.877)、10/1～3/20,1.8(0.350)、玖珠川取水堰12/1～2月末,1.42(0.300)、3/1～11/30,2.8	減水区間は、女子畑と全て重複
6	大分県	筑後川	筑後川等	女子畑	流込	49.620	29,500	○	九州電力	取水堰	3				2	○	三芳→女子畑	↑	↑				M43.05.15	H13.03.29	H29.03.31	100	16			○	○					○	5.920	0.597			991.66	H12		筑後川取水堰3/21～9/30,4.5(0.877)、10/1～3/20,1.8(0.350)、玖珠川取水堰12/1～2月末,1.42(0.300)、3/1～11/30,2.83/1～11/30,2.8	減水区間は、三芳と全て重複
7	大分県	筑後川	筑後川	石井	流込	10.000	1,100		九州電力	取水堰	1				1			2.5					T12.05.30	S60.02.07	H26.03.31	87	29	○													1134.30				
8	大分県	筑後川	筑後川	夜明	調	80.000	12,000	○	九州電力	夜明ダム	1	発電ダム	九州電力					1.6		0.50	0.50	航空写真等により類推	S27.05.02	H13.05.15	H34.03.31	58	21	○													1440.00				
9	大分県	筑後川	筑後川	松原	貯	85.000	50,600	○	九州電力	松原ダム	1	直轄ダム	国交省	○				3.9	3.9				S42.10.17	H14.02.19	H41.03.31	43	27	○									1.500	0.305			491.00	H14			
10	大分県	筑後川	筑後川等	柳又	調	68.000	63,800	○	九州電力	高瀬川ダム、取水堰	3	発電ダム	九州電力					24.57	24.57				S44.06.12	H13.03.29	H41.03.31	41	28			○							6.119	1.096			558.10	H12		高瀬川ダム6/5～10/10 1.028(3.02) 10/11～6/4 0.503(1.48) 筑後川取水口3/21～9/30 4.5(0.877 10/1～3/20 1.8(0.350) 上野川取水口4/1～10/31 0.591(5.324) 11/1～3/31 0.170(1.531)	
11	大分県	筑後川	津江川	下筌	貯	30.000	15,000	○	九州電力	下筌ダム	1	直轄ダム	国交省	○									S41.10.17	H13.05.15	H41.03.31	44	28	○													185.00				
12	大分県	筑後川	玖珠川等	町田第一	流込	3.610	1,700		九州電力	地蔵原ダム、取水堰	5	発電ダム	九州電力		2	○	町田第一→町田第二→野上→右田	17.63	17.63				T07.12.24	H12.04.28	H40.10.31	92	28									○	0.269	0.3			89.70	H12			
13	大分県	筑後川	玖珠川等	町田第二	流込	3.610	6,200		九州電力	取水堰	5				0	○	町田第一→町田第二→野上→右田	↑	↑				T09.09.11	H12.04.28	H40.10.31	90	28									○	0.269	0.3			89.70	H12			
14	大分県	筑後川	玖珠川等	野上	流込	4.450	1,600		九州電力	取水堰	1				1	○	町田第一→町田第二→野上→右田	↑	↑				T07.11.11	H12.04.28	H40.10.31	92	28									○	0.340	0.3			113.24	H12			
15	大分県	筑後川	玖珠川等	右田	流込	5.570	1,600		九州電力	取水堰	1				1	○	町田第一→町田第二→野上→右田	↑	↑				T07.11.11	H12.04.28	H40.10.31	92	28									○	0.188	0.3			62.62	H12			
16	大分県	筑後川	玖珠川	玖珠	流込	8.700	4,500		九州電力	取水堰	1							9.7	9.7				S39.05.15	H07.06.13	H35.03.31	46	28								○		0.720	0.3			240.00	H7			
17	大分県	筑後川	玖珠川	湯山	流込	24.000	17,500		九州電力	取水堰	1				1			7.1	7.1				M39.12.25	H08.09.02	H37.03.31	104	29	○									2.100	0.52			407.20	H8			
18	大分県	筑後川	鳴子川等	鳴子川	流込	2.200	1,400		大分県	取水堰	2							2.9	2.9				S59.08.16	S59.08.16	H26.03.31	26	30	○									0.130	0.29			44.40	S59			
19	福岡県	筑後川	隈ノ上川	橋詰	流込	0.420	150		九州電力	取水堰	1							1.6		0.40	0.40	航空写真等により類推	T08.07.11	H15.06.20	H31.06.30	91	16	○													21.80				
20	福岡県	筑後川	隈ノ上川	栗木野	流込	0.750	60		九州電力	取水堰	1							0.9		0.20	0.20	航空写真等により類推	T07.12.09	H15.06.20	H30.09.30	92	15	○													26.20				
21	福岡県	筑後川	隈ノ上川	小塩	流込	0.830	420		九州電力	取水堰	2							2.5		0.40	0.40	航空写真等により類推	M45.07.24	H15.06.20	H24.06.30	98	9	○													36.20				
22	佐賀県	筑後川	城原川等	広滝第一	流込	1.800	2,150		九州電力	取水堰	4					○	広滝第一→広滝第二	6.4	6.4			現地確認等	M36.06.25	H07.11.24	H28.03.31	107	21	○													29.70				
23	佐賀県	筑後川	城原川等	広滝第二	流込	1.950	1,000		九州電力	取水堰	3					○	広滝第一→広滝第二	↑	↑			現地確認等	T12.02.22	H07.11.24	H28.03.31	87	21	○									0.280	0.712			39.30	S51			
24	福岡県	筑後川	小石原川	両筑江川	貯	2.000	1,110		福岡県	江川ダム	1	機構ダム	水機構		1								H01.03.06	H21.03.05	H25.03.31	21	4	○													30.00				
25	大分県	筑後川	津江川	鯛生小水力	流込	0.500	88		中津江村	取水堰	1												H15.10.10	H15.10.10	H45.03.31	7	30	○									0.070	0.45			15.60	H15			
26	福岡県	矢部川	矢部川	大淵	貯	12.000	8,844	○	福岡県	日向神ダム	1	補助ダム	福岡県										S35.04.15	H09.03.28	H30.03.31	50	21	○													84.30				
27	福岡県	矢部川	矢部川	木屋	調	6.000	7,150		福岡県	松瀬ダム	1	発電ダム	福岡県					8		0.20		航空写真等により類推	S35.04.15	H09.03.28	H30.03.31	50	21	○													87.90				
28	福岡県	矢部川	矢部川	新矢部川	調	1.500	1,812		筑後川土地改良区	松瀬ダム	1	発電ダム	福岡県					↑		↑		航空写真等により類推	S35.04.15	H09.03.28	H30.03.31	50	21	○													87.90				
29	福岡県	矢部川	星野川	洗玉	流込	1.670	340		九州電力	取水堰	1				1			1.8					M43.10.10	S63.12.14	H30.03.31	100	30	○									0.050	0.058			85.20	S51			
30	佐賀県	松浦川	厳木川等	厳木第二	調	2.500	2,800		九州電力	取水堰	4							3.75		0.20		発電事業者に確認	S32.05.29	H10.03.12	H40.03.31	53	30	○													20.50				
31	佐賀県	松浦川	厳木川等	厳木	調	3.340	5,230		九州電力	厳木調整池ダム、取水堰	2	発電ダム	九州電力					3		0.40		発電事業者に確認	S34.06.15	H13.10.23	H43.03.31	51	30	○													27.80				
32	佐賀県	松浦川	天山川等	天山	揚	140.000	600,000		九州電力	天山ダム、厳木ダム	2	発電ダム、直轄ダム	九州電力、国交省	○									S53.12.26	H21.08.19	H50.03.31	32	29	○													0.76				
33	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川	小関	貯	10.000	5,600		九州電力	北山ダム	1	その他	農水省	○				1.3		0.60		発電事業者に確認	S31.03.30	H08.03.28	H26.03.31	54	18	○													54.60				
34	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川	嘉瀬川	貯	5.000	2,800		九州電力	嘉瀬川ダム	1	直轄ダム	国交省	○		○	嘉瀬川→川上第二→川上第一→川上第五	17.2	17.2				H20.06.25	H20.06.25	H50.03.31	2	30									○	1.3	1.0			129.00	H20			
35	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川	川上川第二	流込	7.790	2,200		九州電力	取水堰	1					○	嘉瀬川→川上第二→川上第一→川上第五	↑	↑				M39.07.20	H15.07.11	H24.03.31	104	9				○					○	0.270	0.209			129.00	H6			
36	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川	川上川第一	流込	8.880	9,300		九州電力	取水堰	1					○	嘉瀬川→川上第二→川上第一→川上第五	↑	↑				M39.07.20	H12.01.26	H42.03.31	104	30									○	0.270	0.168			160.90	H11			
37	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川等	鮎の瀬	調	11.000	17,600		九州電力	取水堰	2					○	鮎の瀬→南山→川上第五	↑	↑				S32.05.14	H05.11.17	H29.03.31	53	24				○					○	0.270	0.293			92.10	H5			
38	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川	南山	調	11.000	4,300		九州電力	取水堰	2					○	鮎の瀬→南山→川上第五	↑	↑				S32.05.18	H06.01.06	H29.03.31	53	23				○					○	0.270	0.293			92.10	H5			
39	佐賀県	嘉瀬川	嘉瀬川等	川上川第五	調	12.520	2,500		九州電力	取水堰	2				1	○	嘉瀬川→川上第二→川上第一→川上第五 鮎の瀬→南山→川上第五	3	3				T11.04.07	S57.05.04	H24.03.31	88	30	○									0.280	0.125			224.60	S28			
40	熊本県	菊池川	菊池川	菊池川第五	流込	2.090	1,500		九州電力	取水堰	1							1.2					T10.08.11	H06.06.20	H30.03.31	89	24	○													20.50				
41	熊本県	菊池川	菊池川	菊池川第一	流込	3.200	1,400		九州電力	取水堰	1							1					T07.05.21	H06.06.20	H31.03.31	92	25	○													22.00				
42	熊本県	菊池川	菊池川	菊池川第二	流込	4.730	2,500		九州電力	取水堰	1							2.9					T07.05.21	H08.08.27	H38.03.31	92	30	○													52.00				
43	熊本県	菊池川	菊池川	菊池川第三	流込	4.170	2,800		九州電力	取水堰	1							3.3					M42.02.24	H06.06.30	H30.03.31	101	24	○													94.00				
44	熊本県	菊池川	菊池川	菊池川第四	流込	12.900	6,500		九州電力	取水堰	1				1			3.3					T11.05.11	H06.06.30	H30.03.31	88	24	○													103.00				
45	熊本県	菊池川	迫間川	竜門	流込	0.830	400		九州電力	竜門ダム	1	直轄ダム	国交省	○				2.7					T09.06.17	H09.01.07	H29.03.31	90	20	○													26.50				
46	熊本県	菊池川	上内田川	内田川	流込	0.280	130		九州電力	取水堰	1							1					T10.01.31	H18.05.10	H32.12.31	89	14	○													7.65				
47	熊本県	菊池川	上内田川	菊鹿	流込	1.100	560		熊本県	内田川第二砂防堰堤	2	その他	熊本県	○				1.76					S29.05.22	H11.03.05	H24.03.31	56	13	○													13.90				名称変更（前：深瀬発電所）
48	熊本県	白川	白川	白川	流込	9.400	9,000		チッソ	取水堰	1							4.2	4.2				T01.10.03	H09.03.14	H34.03.31	98	25	○									0.640	0.397			161.00	H8			
49	熊本県	白川	黒川等	黒川第一	調	20.300	42,200		九州電力	取水堰	3							7.6	7.5	0.10			M43.02.28	S58.06.09	H24.03.31	100	29	○									0.130	0.064			200.48	S58			
50	熊本県	白川	黒川等	黒川第二	流込	11.130	2,100		九州電力	取水堰	2							2.7	2.7				T02.06.17	H13.09.19	H30.03.31	97	17	○									0.640	0.167			383.00	H9			
51	熊本県	白川	白川等	黒川第三	流込	18.000	2,800		九州電力	取水堰	2							1.3	1.3				T09.01.23	H21.03.17	H31.03.31	90	10	○									0.200	0.051			386.60	S43			
52	熊本県	緑川	大矢川	横野	流込	4.300	1,550		九州電力	取水堰	1					○	横野→津留→大井早	↓	↓	↓		T04.10.04	S62.02.05	H28.03.31	95	29									○					71.40				
53	熊本県	緑川	緑川	津留	流込	8.630	10,700		チッソ	取水堰	6					○	横野→津留→大井早	↓	↓	↓		T04.10.09	H09.03.14	H26.03.31	95	17			○						○	0.300	0.133			224.33	H8			
54	熊本県	緑川	緑川等	大井早	流込	11.800	3,200		九州電力	取水堰	2				1	○	横野→津留→大井早	17.1	12.4	4.70		T06.10.18	H07.03.14	H31.03.01	93	24									○	0.840	0.262			320.60	H6			
55	熊本県	緑川	緑川	緑川第一	貯	55.000	28,500		熊本県	緑川ダム	1	直轄ダム	国交省	○									S43.03.28	H10.03.17	H39.03.31	42	29	○													359.00				
56	熊本県	緑川	緑川	緑川第二	調	20.000	6,100		熊本県	船津ダム	1	発電ダム	熊本県					3.1	3.1				S43.03.28	H11.08.04	H39.03.31	42	28								○		1.000	0.264			377.80	H11			
57	熊本県	緑川	緑川	緑川第三	調	3.400	540		熊本県	船津ダム	1	発電ダム	熊本県					0.07					H11.11.18	H11.11.18	H39.03.31	11	28	○									1.000	0.264			377.80	H11			
58	熊本県	緑川	緑川	甲佐	調	19.300	3,900		九州電力	取水堰	1							4	4				S24.09.14	H06.02.17	H30.03.31	61	24								○		1.000	0.229			436.00	H5			
59	熊本県	緑川	御船川	七滝川第一	流込	1.530	1,600		チッソ	取水堰	1							3.5					S04.01.14	H01.10.19	H29.03.31	81	28	○													40.20				
60	熊本県	緑川	御船川等	七滝川第二	流込	3.470	2,800		チッソ	取水堰	2							8					S04.01.14	H01.11.17	H29.03.31	81	28	○													99.02			毎年5/15 10時～15時は取水しない	
61	熊本県	緑川	内大臣川等	目丸	流込	3.700	5,700		チッソ	取水堰	4							3.7					S37.03.19	H10.03.12	H33.03.31	48	23	○													32.90				
62	熊本県	緑川	内大臣川等	内大臣川	流込	4.000	7,300		チッソ	取水堰	4							3.9					T04.07.06	H10.01.12	H37.03.31	95	27	○													40.60				
63	熊本県	緑川	緑川	清和	流込	2.000	190		山都町	砂防施設	1			○				0.35	0.35				H16.12.15	H16.12.15	H46.03.31	6	30	○									0.210	0.500			42.00	H16			
64	熊本県	球磨川	白水川等	白水滝	流込	1.200	4,100		九州電力	取水堰	3					○	白水滝→新田迎	9.0	8.65	0.35		発電事業者に確認	T08.07.21	S61.12.25	H21.06.30	91	23	○								○	0.046	0.418	0.078	0.709	11.00	S61		1/1～3/31 0.034(0.311)、4/1～9/30 6時～18時0.078(0.714) 18時～6時0.034(0.311)、 10/1～10/31 6時～18時0.058 (0.531) 18時～6時0.034(0.311)、11/1～12/31 0.034(0.311)	
65	熊本県	球磨川	球磨川等	田迎	流込	9.500	4,700		九州電力	取水堰	3				1	○	白水滝→新田迎	↑	↑	↑		発電事業者に確認	S08.12.07	H14.11.29	H44.03.31	77	30	○								○	0.426	0.510			83.50	H14			
66	熊本県	球磨川	球磨川	瀬戸石	調	134.000	20,000	○	電源開発	瀬戸石ダム	1	発電ダム	電源開発		1								S30.02.17	S59.03.05	H26.03.31	55	30	○													1629.30				
67	熊本県	球磨川	球磨川	市房第一	貯	25.000	15,100	○	熊本県	市房ダム	1	補助ダム	熊本県	○				1.03				発電事業者に確認	S33.03.29	H21.06.01	H50.03.31	52	29	○													157.80				
68	熊本県	球磨川	球磨川	市房第二	調	14.000	2,300		熊本県	幸野ダム	1	その他	熊本県	○				1.39				発電事業者に確認	S33.03.29	H21.06.01	H50.03.31	52	29	○													161.10				
69	熊本県	球磨川	球磨川等	古屋敷	流込	4.600	10,000		九州電力	取水堰	6				1			8.2	8.2				S55.12.23	S55.12.23	H22.03.31	30	30	○									0.250	0.516			48.40	S55			
70	熊本県	球磨川	川辺川等	五木川	流込	20.000	15,300		九州電力	取水堰	4							9.48	9.48				T15.12.14	H08.04.01	H34.03.31	84	26	○									0.710	0.346			205.00	H4			
71	熊本県	球磨川	川辺川等	川辺川第一	流込	16.100	2,500		九州電力	取水堰	2				1			1.9	1.9				T15.01.23	H22.01.19	H37.03.31	84	15	○													414.80			4/1～10/31 0.50(0.138)	
72	熊本県	球磨川	川辺川等	川辺川第二	流込	17.250	8,200		チッソ	取水堰	4				1			11.1	11.1				T15.01.23	H12.04.25	H21.03.31	84	9			○					○		0.260	0.063	0.450	0.110	410.06	H12		4/1～10/31 0.45(0.110)	
73	熊本県	球磨川	川辺川等	五家荘	流込	8.600	14,000		九州電力	取水堰	7				6			18.1	18.1				S57.06.15	S57.06.15	H24.03.31	28	30	○									0.610	0.530			114.90	S57			
74	熊本県	球磨川	胸川	大塚	流込	0.668	180		九州電力	取水堰	1							1		1.00		発電事業者に確認	M45.05.01	H09.03.28	H38.04.30	98	29	○													36.00				
75	熊本県	球磨川	五木小川等	内谷第一	流込	5.500	16,500		チッソ	取水堰	40					○	内谷第一→内谷第二	127.5	93.3	34.2		発電事業者に確認	S23.05.25	H11.09.22	H39.03.31	62	28				○					○	0.034	0.285			55.66	H11			
76	熊本県	球磨川	深水川等	内谷第二	流込	5.500	8,200		チッソ	取水堰	4					○	内谷第一→内谷第二	↑	↑	↑		発電事業者に確認	S23.05.25	H11.09.22	H39.03.31	62	28				○					○	0.034	0.285			64.76	H11			
77	熊本県	球磨川	川辺川等	竹の川	流込	13.900	3,000		チッソ	取水堰	2				1			4	1.4	2.60		発電事業者に確認	T14.09.10	H07.09.28	H27.03.31	85	20	○									0.025	0.008	0.050	0.016	305.84	S54		3/21～9/20 0.05(0.016)	
78	熊本県	球磨川	川辺川等	頭地	流込	18.300	5,200		チッソ	取水堰	2				1			6.4		6.40		発電事業者に確認	T14.09.10	H10.07.14	H21.03.31	85	11	○													343.16				
79	熊本県	球磨川	大川間川	大野	流込	0.232	80		九州電力	取水堰	1							0.5		0.50		発電事業者に確認	T08.10.04	H22.03.15	H31.03.31	91	9	○													11.50				
80	熊本県	球磨川	梶原川等	梶原	流込	4.700	10,000		九州電力	取水堰	6							13.9	8	5.90		発電事業者に確認	S51.12.24	H21.11.13	H48.09.30	34	27	○									0.050	0.104			47.80	S51			
81	熊本県	球磨川	五木小川等	大平	揚	124.000	500,000	○	九州電力	内谷ダム、油谷ダム	2	発電ダム	九州電力					0					S46.01.27	H13.05.30	H42.03.31	39	29	○													16.24				
82	熊本県	球磨川	大平川	笠振	流込	0.600	1,100		熊本県	取水堰	1				1			2.2	2.2				H06.08.02	H06.08.02	H36.03.31	16	30	○									0.071	1.109	0.136	2.125	6.40	H6		5/15～9/5 0.136(2.125)、9/6～翌年5/14 0.042(0.656)	
83	大分県	大分川	大分川	鮎川	流込	2.780	1,000		九州電力	取水堰	1				1	○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	23.88	23.88				T06.11.19	H11.09.22	H39.11.16	93	28									○	0.185	0.300			61.70	H11			
84	大分県	大分川	大分川	幸野	流込	2.360	2,000		九州電力	取水堰	1					○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	↑	↑				T02.10.21	H11.09.22	H35.10.20	97	24									○	0.204	0.300			68.00	H11			
85	大分県	大分川	大分川等	下川	流込	4.730	1,400		九州電力	取水堰	2					○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	↑	↑				T06.07.09	H11.09.22	H39.05.31	93	28									○	0.273	0.270			101.00	H11			
86	大分県	大分川	大分川等	別府	流込	1.500	1,500		大分県	取水堰	8					○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	↑	↑	0.09	0.09	発電事業者に確認	S39.12.10	H11.11.16	H36.03.31	46	25		○							○	0.113	0.300			168.66	H11			
87	大分県	大分川	大分川等	柿原	流込	7.200	5,700		九州電力	取水堰	2				1	○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	↑	↑				T04.06.30	H11.09.22	H38.12.15	95	27									○	0.555	0.300			185.00	H11			
88	大分県	大分川	大分川等	大竜	流込	8.340	2,200		九州電力	取水堰	3				2	○	鮎川→幸野→下川→別府→柿原→大竜	↑	↑				T04.06.30	H11.09.22	H39.12.15	95	28			○						○	0.668	0.300			222.60	H11			
89	大分県	大分川	大分川	篠原	調	26.000	8,000		九州電力	篠原ダム	1	発電ダム	九州電力					2.9		0.30	0.30	航空写真等により類推	M39.11.08	H07.09.01	H28.03.31	104	21	○													409.00				
90	大分県	大分川	花合野川等	畑	流込	1.390	950		九州電力	取水堰	3							1.5		0.15	0.15	航空写真等により類推	T06.07.05	H18.10.31	H29.06.30	93	11	○													22.20				
91	大分県	大分川	花合野川	花合野川	流込	1.000	680		大分県	取水堰	1							1.4	1.4				S62.06.23	S62.06.23	H28.03.31	23	29	○									0.140	0.590			24.20	S62		5/1～5/31 0.14 、6/1～9/20 0.11 、9/21～4/30 0.10	
92	大分県	大分川	阿蘇野川等	野畑	流込	3.600	3,800		九州電力	取水堰	2				1			5	5				T12.09.08	H07.04.12	H24.03.31	87	17	○									0.271	0.520			52.20	H7			
93	大分県	大分川	阿蘇野川	阿蘇野川	流込	2.500	1,500		大分県	取水堰	1				1			2.3	2.3				H05.02.23	H05.02.23	H34.03.31	17	29	○									0.170	0.590			29.00	H4			
94	大分県	大分川	芹川等	芹川第三	流込	3.000	2,400		大分県	取水堰	2							8.5					S38.10.01	S38.10.01	H24.03.31	47	49	○													65.50				
95	大分県	大分川	芹川	芹川第一	貯	10.500	11,000	○	大分県	芹川ダム	1	補助ダム	大分県	○				3					T15.02.15	H20.03.21	H48.03.31	84	28	○													118.00				
96	大分県	大分川	芹川	芹川第二	調	10.500	10,400	○	大分県	芹川逆調整地ダム	1	発電ダム	大分県	○				6.8					T15.02.15	H20.03.21	H48.03.31	84	28	○													118.00				
97	大分県	大野川	大野川等	竹田	調	22.000	7,000		九州電力	取水堰	2							8.7	1.20	1.20	1.20	発電事業者に確認	S29.02.06	H15.03.31	H25.03.31	56	10								○		0.652	0.498			457.00	H14			
98	大分県	大野川	大野川	軸丸	流込	25.000	12,500		九州電力	取水堰	2							6.5	2.10	2.10	2.10	発電事業者に確認	T07.06.01	H18.10.31	H30.03.31	92	12	○													503.00				
99	大分県	大野川	大野川等	沈堕	流込	25.040	8,300		九州電力	取水堰	2				1			4.6	4.6				M39.02.23	H11.09.30	H40.07.31	104	29								○		1.925	0.25			770.00	H11			
100	大分県	大野川	大野川等	大野川	流込	26.000	10,100		大分県	取水堰	2				1			23.92	23.92				S17.03.18	H04.11.12	H34.03.31	68	30			○							2.365	0.227			1043.50	H4			
101	大分県	大野川	大野川等	富士緒井路	流込	2.000	380		富士緒井路土地改良区	取水堰	2					○	富士緒井路→富士緒井路第二	18					M43.01.29	H15.06.27	H25.03.31	100	10	○													144.60				
102	大分県	大野川	大野川等	富士緒井路第二	流込	2.000	1,500		富士緒井路土地改良区	取水堰	2					○	富士緒井路→富士緒井路第二	↑					S58.05.06	H15.06.27	H25.03.31	27	10	○													144.00				富士緒井路と減水区間は全て重複
103	大分県	大野川	奥岳川	長谷緒井路	流込	1.000	1,300		長谷緒井路土地改良区	取水堰	4							9.3	9.3				H02.02.14	H02.02.14	H31.03.31	20	29	○									0.138	0.420			32.82	H1			
104	大分県	大野川	緒方川	宮砥	流込	0.840	400		九州電力	取水堰	1							2.5		0.10	0.10	発電事業者に確認	S02.02.21	S58.12.13	H25.09.30	83	30	○													20.00				
105	大分県	大野川	久住川	城原井路	流込	0.450	25		城原井路土地改良区	取水堰	1												H22.02.15	H22.02.15	H32.03.31	0	10	○													99.50				
106	大分県	大野川	久住川	笹川	流込	0.700	90		九州電力	取水堰	1							0.6					T10.12.14	H11.03.26	H41.03.31	89	30	○													30.88				
107	大分県	大野川	十時川	大野原	流込	0.300	260		大分県	師田原ダム	1	その他	大分県										S62.03.13	H14.03.29	H24.03.31	23	10	○													14.50				
108	熊本県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	馬見原	流込	5.000	5,000		旭化成ケミカルズ	取水堰	1							7.5					T11.10.09	H15.09.30	H34.09.30	88	19	○													77.70				
109	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川等	桑野内	調	15.000	6,400	○	九州電力	桑野内ダム、取水堰	5	発電ダム	九州電力					7.3					T14.12.02	H09.10.13	H31.03.31	85	22	○													219.00				
110	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川等	高千穂	調	19.480	12,800	○	チッソ	芋洗谷調整池ダム、取水堰	4	発電ダム	チッソ					7.5					T14.12.02	S55.05.31	H22.03.31	85	30	○													331.74				
111	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川等	水ヶ崎	流込	24.200	16,000		旭化成ケミカルズ	取水堰	5					○	水ヶ崎→五ヶ瀬川	22.1					S24.10.31	S54.10.17	H21.03.31	61	30			○						○					465.00				
112	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川等	五ヶ瀬川	流込	29.700	13,500		旭化成ケミカルズ	取水堰	5				1	○	水ヶ崎→五ヶ瀬川	↑					T11.05.06	S54.12.19	H21.03.31	88	30			○						○					600.00				
113	宮崎県	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	星山	調	49.000	12,200	○	旭化成ケミカルズ	星山ダム	1	発電ダム	旭化成ケミカルズ		1			2.3					S14.09.04	H11.02.17	H41.03.31	71	30	○													770.00				
114	熊本県	五ヶ瀬川	湯ノ谷川	下滝下	流込	0.139	68		九州電力	取水堰	1							0.3					T09.11.03	H21.09.03	H32.03.31	90	11	○													－				
115	宮崎県	五ヶ瀬川	三ヶ所川	回淵	流込	2.450	1,100		九州電力	取水堰	2							3.4					T14.12.02	S55.03.26	H22.03.31	85	30	○													63.59				
116	宮崎県	五ヶ瀬川	三ヶ所川	三ヶ所	流込	2.920	1,400		九州電力	取水堰	3							4.6					T14.11.11	S55.09.22	H22.03.31	85	30	○													69.44				
117	宮崎県	五ヶ瀬川	日之影川	日之影	流込	1.440	2,300		日之影土地改良区	取水堰	1							16	16				S55.08.19	H22.02.10	H51.03.31	30	29	○									0.140	0.203			68.70	S55		6/1～9/30 0.14 (0.213) 、 10/1～5/31 0.07 (0.101)	
118	宮崎県	五ヶ瀬川	綱の瀬川等	新菅原	調	5.500	7,500	○	九州電力	西畑ダム、取水堰	2	発電ダム	九州電力					4.5					S33.01.20	H07.01.09	H30.03.31	52	23	○													60.70				
119	宮崎県	五ヶ瀬川	綱の瀬川	黒原	流込	1.670	650		旭化成ケミカルズ	取水堰	1							3					T06.07.07	H09.10.13	H39.03.31	93	30	○													69.40				
120	宮崎県	五ヶ瀬川	綱の瀬川	梁崎	流込	1.670	480		旭化成ケミカルズ	取水堰	1							1.5					T09.07.14	H09.10.13	H39.03.31	90	30	○													69.40				
121	宮崎県	五ヶ瀬川	祝子川等	祝子	貯	8.000	16,800	○	宮崎県	祝子ダム	3	補助ダム	宮崎県	○				13.5	8.6			発電事業者に確認	S44.02.27	H13.10.02	H41.03.31	41	28				○						0.140	0.279			50.10	H13			
122	宮崎県	五ヶ瀬川	祝子川	上祝子	流込	2.300	3,300		宮崎県	取水堰	1							1.6					S46.12.08	H11.02.17	H41.03.31	39	30	○													15.40				
123	宮崎県	五ヶ瀬川	祝子川	浜砂	貯	12.000	2,400	○	宮崎県	浜砂ダム	1	発電ダム	宮崎県										S63.10.28	S63.10.28	H30.03.31	22	30	○													92.40				
124	大分県	五ヶ瀬川	桑原川	桑原	調	1.950	2,800	○	大分県	取水堰	1					○	桑原→北川→下赤	↓					S34.08.12	S34.08.12	H20.03.31	51	49			○						○					21.50				
125	宮崎県	五ヶ瀬川	北川等	北川	貯	25.000	25,100	○	大分県	北川ダム	2	補助ダム	大分県	○		○	桑原→北川→下赤	10.9		2.00		発電事業者に確認	S36.03.17	H22.01.12	H41.03.31	49	19			○						○	0.633	0.3			189.50	H21			
126	宮崎県	五ヶ瀬川	北川	下赤	調	20.000	1,700		大分県	下赤逆調整池ダム	1	発電ダム	大分県			○	桑原→北川→下赤	0					S36.03.15	S36.03.15	H22.03.31	49	49	○													29.00				
127	熊本県	五ヶ瀬川	川走川等	白水	流込	2.540	1,500		旭化成ケミカルズ	取水堰	4							5					S31.01.18	H18.04.21	H47.03.31	54	29	○													31.80				
128	熊本県	五ヶ瀬川	川走川	川走川第一	流込	2.960	2,000		旭化成ケミカルズ	取水堰	1							4.2					T13.06.17	S60.07.01	H26.03.31	86	29	○													38.90				
129	熊本県	五ヶ瀬川	川走川等	川走川第二	流込	4.580	3,200		旭化成ケミカルズ	取水堰	2							6.8					T13.06.17	S60.07.01	H26.03.31	86	29	○													76.50				
130	宮崎県	小丸川	小丸川	石河内第一	調	36.000	22,200	○	宮崎県	松尾ダム	1	補助ダム	宮崎県	○				2.6					S13.02.28	H10.04.23	H33.03.31	72	23	○													304.10				
131	宮崎県	小丸川	小丸川等	石河内第二	調	45.000	18,000	○	九州電力	戸崎ダム	2	発電ダム	九州電力					6.8	6.8				S13.02.28	H06.02.04	H35.03.31	72	29	○									1.300	0.395			328.90	H5			
132	宮崎県	小丸川	小丸川等	川原	調	45.000	21,600	○	九州電力	川原ダム	4	発電ダム	九州電力					10.6	10				S13.02.28	H06.03.24	H35.03.31	72	29			○							1.310	0.362			361.80	H2			
133	宮崎県	小丸川	渡川等	渡川	調	16.000	12,000	○	宮崎県	渡川ダム	2	補助ダム	宮崎県	○				23.7	22				S13.02.28	H07.10.02	H32.03.31	72	25					○			○		0.534	0.373	0.650	0.454	143.10	H7		[5/1～10/31]0.65(0.454)、[11/1～4/30]0.418(0.292)	
134	宮崎県	小丸川	小丸川等	小丸川	揚	222.000	1,200,000		九州電力	大瀬内ダム、かなすみダム、石河内ダム	2	発電ダム	九州電力										H11.01.12	H18.02.15	H40.03.31	11	22	○									1.330	0.402			330.70	H10			
135	宮崎県	小丸川	小丸川	尾鈴	流込	1.330	330	○	九州電力	戸崎ダム	2	発電ダム	九州電力										H20.03.21	H20.03.21	H35.03.31	2	15	○													328.90				
136	宮崎県	大淀川	大淀川	大淀川第一	調	165.000	55,500	○	九州電力	大淀川第一ダム	2	発電ダム	九州電力										T07.11.01	H06.01.28	H30.03.31	92	24	○													941.00				
137	宮崎県	大淀川	大淀川	大淀川第二	調	149.480	71,300	○	九州電力	高岡ダム、取水堰	3	発電ダム	九州電力		1			9.4	9.4				T08.03.31	S59.04.10	H23.03.31	91	27	○									2.700	0.196			1377.30	S56			
138	宮崎県	大淀川	岩瀬川	野尻	流込	5.560	980		九州電力	取水堰	1							2.8					T14.11.19	H12.03.01	H42.03.31	85	30	○													225.60				
139	宮崎県	大淀川	岩瀬川	岩瀬川	調	50.000	18,600	○	宮崎県	岩瀬ダム	1	補助ダム	宮崎県	○									S40.03.31	H07.03.31	H36.03.31	45	29	○													354.00				
140	宮崎県	大淀川	本庄川	南	流込	1.810	470		九州電力	取水堰	1							4.4					T01.10.18	S60.11.05	H27.03.31	98	30	○													33.00				
141	宮崎県	大淀川	本庄川等	綾第一南	調	10.000	13,000	○	宮崎県	綾南ダム	2	補助ダム	宮崎県	○				18.9	17.7				S32.08.26	H06.05.13	H24.03.31	53	18				○						0.161	0.159			101.00	H6			
142	宮崎県	大淀川	綾北川等	綾第一北	調	14.000	12,000	○	宮崎県	綾北ダム	3	補助ダム	宮崎県	○				3.5	2.8				S32.08.26	H10.03.30	H24.03.31	53	14	○									0.199	0.133			149.30	H6			
143	宮崎県	大淀川	綾北川	田代八重	貯	14.000	5,800	○	宮崎県	田代八重ダム	1	補助ダム	宮崎県	○									H06.02.14	H09.03.28	H35.03.31	16	26	○													131.50				
144	鹿児島県	大淀川	溝之口川	溝之口	流込	1.110	230		九州電力	取水堰	1							0.4					M41.01.05	H10.01.12	H39.03.31	102	29	○													36.30				
145	宮崎県	大淀川	丸谷川等	駒	流込	2.660	420		都城市	取水堰	2							1.5					S42.08.16	S61.04.25	H27.03.31	43	29	○													21.20				
146	宮崎県	大淀川	綾北川	綾第二	調	26.000	28,000		宮崎県	古賀根橋ダム	1	発電ダム	宮崎県					10.3	10.1				S32.08.26	H06.05.13	H24.03.31	53	18			○							0.318	0.177			180.00	H6			
147	宮崎県	大淀川	岩瀬川	猿瀬	流込	22.000	1,700		宮崎県	取水堰	1				1								H13.08.21	H13.08.21	H43.03.31	9	30	○									0.282	0.093			303.00	H13			
148	宮崎県	大淀川	浦之名川	広沢ダム	流込	1.500	640		農林水産省	広沢ダム	1	その他	農水省	○									H16.03.31	H16.03.31	H25.03.31	6	9	○													43.00				
149	宮崎県	大淀川	岩瀬川	浜ノ瀬ダム	流込	3.500	1,040		農林水産省	浜ノ瀬ダム	1	その他	農水省	○									H19.11.02	H19.11.02	H28.03.31	3	9	○													54.50				
150	鹿児島県	川内川	川内川	栗野	流込	14.200	2,200		チッソ	取水堰	1				1			1.1					T06.08.14	S54.03.26	H23.03.31	93	32	○													331.00				
151	鹿児島県	川内川	川内川	川内川第一	貯	150.000	12,000	○	電源開発	鶴田ダム	1	直轄ダム	国交省	○				0.2					S38.10.20	S53.04.01	H30.10.19	47	40	○													805.00				
152	鹿児島県	川内川	川内川	川内川第二	貯	100.000	15,000		電源開発	川内川第二ダム	1	発電ダム	電源開発					0.1					S38.10.20	S53.04.01	H30.10.19	47	40	○													813.60				
153	鹿児島県	川内川	川内川	神子	流込	22.000	1,400		九州電力	取水堰	1				1			0.4	0.4				T04.06.16	S59.07.13	H26.03.31	95	30	○									0.900	0.11			850.00	S59			
154	鹿児島県	川内川	川内川	湯田	流込	80.000	5,200		九州電力	取水堰	1				1			0.96	0.96				T07.04.17	S59.07.13	H26.03.31	92	30	○									0.900	0.11			850.00	S59			
155	大分県	山国川	山移川	耶馬渓	貯	5.000	1,700		大分県	耶馬渓ダム	1	直轄ダム	国交省	○									S57.03.23	S57.03.23	H24.03.31	28	30	○													89.00				

番号	都道府県名	水系名	河川名	発電所名	型式	最大使用水量（m3/s）	最大出力（kw）	ピーク発電	事業者名	水源ダム名	取水施設数	ダム種別	水源ダムの所管	発電専用ダム以外	魚道設置施設数	シリーズ発電	シリーズ発電所名一覧	減水区間距離（km）	減水区間解消距離（km）	無水区間距離（km）	無水区間解消距離（km）	無水区間判定	当初許可年月日	現許可年月日	現許可期限	当初許可からの経過年数	現許可期間年数	ガイドライン非該当	ガイドライン該当項目								維持流量				集水面積（km2）	維持流量許可年度	暫定更新	維持流量の期別パターン状況	備考
																													(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	シリーズ	平均（m3/s）	比流量（m3/s/100km2	最大（m3/s）	比流量（m3/s/100km2					
																														①	②	③													
156	鹿児島県	肝属川	高山川等	高山川	流込	1.390	2,700		九州電力	取水堰	2							3			2.50	航空写真等により類推	S11.07.10	H07.08.10	H28.03.31	74	21	○													9.30				
157	鹿児島県	肝属川	串良川	谷田	流込	3.620	410		九州電力	取水堰	1							0.4					T08.10.29	S60.11.05	H27.03.31	91	30	○													71.20				
158	鹿児島県	肝属川	串良川	笠野原	流込	1.390	817		笠野原土地改良区	高隈ダム	1	その他	農水省	○				6.10					H12.02.08	H12.02.08	H21.03.31	10	9	○									0.384	1			38.40	H11			

【「形式」欄】
発電型式を記入
流込式→「流込」　調整池式→「調」　貯水池式→「貯」　揚水式→「揚」

【「水源ダム名」欄】
発電形式が貯水池式・調整池式・揚水式の場合に、その水源ダム名を記入
【流込式】の場合、取水施設のうち堤高15m以上のダムがある場合にそのダム名を記入
【揚水式】の場合、上部ダム名を最初、下部ダム名をその後記入
【その他】の場合、その他堰等は、全て取水堰と記入

【「ガイドライン該当項目」欄】
ガイドラインとは、既許可に基づく発電水利使用であって、現在の許可に係る水利使用規則または命令書において、発電取水口もしくは発電ダムから下流の河川維持流量に関する定めがないものまたは河川維持流量が著しく不十分であるものについて、水利権の期間更新時に、河川維持流量を確保するための取水制限流量等の具体的数値を水利使用規則に記載し、一定の維持流量を下流河川に流す措置を行うもの。
ガイドライン該当項目は、次のとおり
(1)流域変更により、発電取水口又は発電ダム（法河川に存するものに限るものとし、以下「発電取水口」という。）の存する河川が属する水系以外の水系に分水し、又は海に直接放流するもの。
(2)減水区間の延長（発電取水口等が複数存在する場合には、各発電取水口等に係る減水区間の延長の総和）が10km以上のもので、かつ、次の用件いづれかに該当するもの。
　①発電取水口等における集水面積が200km2以上のもの。
　②減水区間の全部又は一部が自然公園法の区域に指定されているもの。
　③減水区間の沿川が観光地又は集落として相当程度利用されているもの。
（3）減水区間の水質が環境基準を満たしていないもの。
（4）既に水利使用規則又は命令書において放流が義務づけられているもので、流量に関する具体的数値を欠くもの。
（5）減水区間に係る地元市町村との合意等により、発電水利使用者が運用により放流を行い、又は行おうとしているもの。

【「集水面積」欄】
農業用水路等に設置した従属発電で、集水面積の算出が困難な場合は「－」を記入

【「維持流量の期別パターン状況」欄】
維持流量が期別に設定されている場合の記入例
例：4/1～8/30　1.20(0.25)
　　　※→()は比流量

【その他】
・無水区間については、過去の調査結果を基に記載したものであるため、現状と異なる場合がありうる。
・ピーク発電とは、電力需要が高まる時間帯（主に昼間）に合わせて発電（または出力増）することをいうが、運転方法が変更され、現状と異なる場合がありうる。
・本資料は、既存資料を基に調製したものであり、データの精度が十分でないものが含まれることに留意する必要がある。