

国土交通省 地方ブロックプラットフォーム サウンディング（第1回） 事前質問回答一覧

令和8年7月16日

No.	団体名・案件名	質問内容	回答
1	福岡県宇美町 「一本松公園整備事業」	既設公園を完全にイメージチェンジしたいのか、現在のコンセプトを維持しつつより利活用が進むよう更新したいのか教えてほしい。	「現在のコンセプトを維持しつつ、より利活用が進むよう更新したい」と考えております。
2	大阪府河内長野市 「都市公園内未利用地有効活用事業」	既存の環境を維持しつつ新たに利活用としたいのかどうか教えてほしい。	未利用地に関して、伐採や造成等も可能であり、特段、既存の環境を維持していく必要性はございません。
3	滋賀県湖南市 「（仮称）湖南市西庁舎周辺公共施設再編事業」	湖南市様として事業手法についてどの様に検討しているのか教授願います	公民連携による事業実施を目指しておりますが、その可能性の有無を民間事業者の方々から広くご意見を伺いたいと考えておりますので、現段階で事業手法を絞り込んで検討しているものではありません。
4	岡山県赤磐市 「旧軽部小学校利活用事業」	建物の平面図および建築資料を提供してほしい。	追加で公表可能な資料はありません。
5	広島県三原市 「公共施設への太陽光発電設備導入について」	■ターゲットとなる施設の選別はできているのか。 ■「サウンディング案件登録様式」に対して「⑥現状及び課題」には、「○令和5年度に公共施設の太陽光発電設備導入検討調査を行い、優先的に整備すべき15施設を選定した。」とありますが、以下ご教示ください。 1、荷重検証を実施されたということでしょうか。検証済みの場合、そのレポート等をご共有いただくことは可能でしょうか。 2、設置可能容量の検討をされたということでしょうか。 3、可能であれば、その調査結果をご共有いただくことは可能でしょうか。 ■ 「資料1_公共施設への太陽光発電設備導入について」に対して ・各施設の屋根形状の多くが陸屋根となっておりますが、基礎について緊結をする必要がありますでしょうか。 ・全施設全量自家消費予定でしょうか。市内全域他施設への余剰電力の供給を想定されていますでしょうか。 ・現在の電力調達に係る契約は入札方式でしょうか。 ・蓄電池設備の設置は想定されていますでしょうか。 ・想定スケジュールはどの程度まで延長可能でしょうか。	■ 令和12(2030)年度までの導入目標のターゲットは、実行計画に掲載している15施設です。この15施設のうち、設置済みの2施設を除く13施設について、発電容量の目標値（令和12(2030)年度277kW以上）も踏まえた上で、どのように導入していくべきか、ご意見をいただきたいと思います。 ■ 1、構造計算書有りの施設のうち、積載荷重がパネルの設置荷重（約0.2～0.4kN/m²）を上回るものについて、積載荷重に余裕があると判断しました。具体的な数値が記載されているレポート（報告書）はありません。 2、資料1の6～7ページに掲載している発電容量が、最終的に設置可能と判断した容量（既設のパネルがある場合は追加で設置可能な容量）となります。 3、資料1のとおりです。 ■ ・基礎については緊結する必要があると考えています。 ・自家消費を想定しています。 ・市が契約している施設については、「三原市人権文化センター」を除き、入札方式で契約しています。指定管理が契約している施設については、いずれも入札方式での契約は行っておりません。（見積もり合わせを行っている施設はあります。） ・蓄電池設備の設置も含めて、ご提案があればお願いします。 ・実行計画の目標である「令和12(2030)年度までに設置可能な公共施設等の約50%への導入」が基準となります。