

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ計画・設計・施工の最適化 〔施策9 設計VEによる計画・設計の見直し〕

既存ストックの有効利用

工事名：富山空港無線施設用125kVA発電装置設置工事

概要：（従来）

非常用発電装置をリース

（新）

⇒ 移動式非常用発電装置を活用

効果

災害時等に使用する移動式発電装置を、本来目的に支障のない範囲で活用することにより、工事費約30,767千円から29,708千円に改善
（改善額 約106万円、改善率 約3.4%）

従来

改善



非常用発電装置をリース



移動式非常用発電装置を活用