

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名： I 計画・設計段階の見直し

【2】規格の見直し 施策8】

低圧受電によるコスト改善

工事名： 金沢地家裁輪島支部電気設備工事

概要：【従来】 高圧受電 → 【新】 低圧受電

効果

施設の運用状況を考慮し、高圧受電から低圧受電とすることでキュービクルの設置を取り止め、メンテナンスコストも低減される。

- 引き込み工事費を1,600万円から100万円に改善
(改善額1,500万円、改善率約26%)

