

事務連絡  
令和4年3月1日

各地方整備局 企画部 情報通信技術課長 殿  
北海道開発局 事業振興部 機械課 電気通信官 殿  
沖縄総合事務局 開発建設部 情報通信技術室長 殿

大臣官房 技術調査課  
電気通信室 企画専門官

「無停電電源設備設置工（屋外用無停電電源装置据付・調整）」の  
試行について

標記について、下記のとおり試行されたい。

記

1. 試行歩掛  
無停電電源設備設置工（屋外用無停電電源装置据付・調整）  
※詳細は別紙のとおり
2. 試行開始期間  
令和4年4月1日以降に入札公告を行う案件

担当：国土交通省 大臣官房 技術調査課  
電気通信室 電気通信基準係  
深尾（80-22376）  
本手（80-22377）


1 適用範囲

本資料は、無停電電源装置等の設置を行う無停電電源設備設置工に適用する。

2 施工概要

施工フロー

本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。



\*1

\*1 は、盤間配線を含む。

3 標準歩掛

3-1 屋外用無停電電源装置据付・調整

作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電工	トラッククレーン 賃料（日）	摘要
屋外用無停電電源装置 据付・調整	1kVA以上	台	0.5	0.5	0.7	0.13	

(注) 1. トラッククレーンは、4.8t～4.9t吊りを標準とする。