

安全衛生対策項目確認表（冷凍空調工種）

2024年11月22日

一社）日本冷凍空調設備工業連合会

区分	安全衛生		施工責任区分（凡例）	
	対策項目	対象	元請	下請
【仮設費】 直接工事費	労働者の危険、健康障害を防止するための措置（主に共用の仮設設備）			
	固定式足場、吊り足場の組立、解体、保守管理	墜落、転落、落下の防止	（○・共用）	（△・専用）
	土留め支保工の組立、解体、保守管理	崩壊、飛来、下敷きの防止	（○・共用）	（△・専用）
	作業構台、吊り構台の組立、解体、保守管理	墜落、転落、落下の防止	（○・共用）	（△・専用）
	搬入構台の組立、解体、保守管理	墜落、転落、落下、倒壊、飛来の防止	（○・共用）	（△・専用）
	昇降設備の組立、解体、保守管理	墜落、転落、落下の防止	（○・共用）	（△・専用）
	楊重設備の組立、解体、吊り具等含めた保守管理	倒壊、飛来、下敷き防止	（○・共用）	（△・専用）
	その他、案件特有の共有仮設設備	労働者の危険、健康障害の防止	（○・共用）	（△・専用）
【安全対策費】 間接工事費	機械、危険物、有害物に関する規制や措置（主に案件特有の環境に関わる対策及び仮設機材）			
	構外・構内の道路使用許可、埋設物調査	第三者災害、既存設備損害の防止	（○）	
	石綿調査、除去、廃棄処理	施主、作業員、第三者被害の防止	（○）	
	自治体への届出、近隣への通知	規制、騒音、振動などによるトラブルの防止	（○）	
	ガードマン、誘導員、規制看板、誘導看板	車両接触災害、第三者災害、盗難紛失の防止	（○）	（○）
	現場駐車場	駐停車の禁止	（○）	（○）
	現場安全標識、注意喚起掲示板	第三者、工事関係者へ安全意識の啓蒙	（○）	（○）
	倉庫、資材保管場所	散乱、放置、盗難、紛失の防止	（○）	（○）
	その他、案件特有の措置及び仮設機材	機械、危険物、有害物による危険防止	（○）	（○）
	機械、危険物、有害物に関する規制や措置（主に労働者着用の保護具）			
	墜落制止用器具	墜落、転落、落下の防止	（○）	（○）
	マスク(防塵、防毒、石綿)	石綿、粉塵、有機溶剤ほか吸入の防止	（○）	（○）
	無塵衣	石綿や粉じんの防御	（○）	（○）
	特殊防護服	電離放射線、特定化学物質障害、鉛中毒防止	（○）	
	ヘルメット	頭部の保護		（○）
	保護メガネ(特定化学物質、鉛、有機溶剤)	眼球の保護		（○）
	耳栓	騒音の保護		（○）
	安全靴	踏み抜き、打撲、挟まれ、下敷きの防止		（○）
	作業着	作業機能性、安全性、周囲認知性の確保		（○）
	空調服	熱中症の予防		（○）
	手袋(軍手、革手、切創手袋)	感電、切れ、擦れ、火傷による保護		（○）
	脚絆	裾の巻き込まれ防止		（○）
	溶接面	眼球焼き付け保護		（○）
	その他、特殊作業の保護具	機械、危険物、有害物に対する労働者の保護	（○）	（○）

区分	安全衛生		施工責任区分（凡例）	
	対策項目	対象	元請	下請
【仮設費】間接工事費	労働者の危険、健康障害を防止するための措置（主に案件特有の作業に関わる対策及び仮設機材）			
	高所作業車/可搬式作業台/ローリング	墜落、転落、落下、挟まれの防止	（○）	（○）
	手摺/幅木/防護ネット/開口部養生	墜落、転落、落下、飛来の防止	（○）	（△・専用）
	仮囲い/防音シート（粉塵、騒音など）	第三者、工事関係者の保護	（○）	（△・専用）
	仮設照明、作業照明	安全通路照、作業の照度確保	（○）	（○）
	梯子/脚立/足場板/安全ブロック/親綱	転落、落下、転倒の防止	（○・共用）	（○）
	消火設備、防災シート	延焼、火災の防止	（○）	（○）
	給排気設備、酸素濃度計、空調機器	粉塵、石綿、有機溶剤、酸欠、熱中症の予防	（○）	（△・専用）
	カラーコーン、バリケード、保安灯、警報設備	第三者災害の防止、立入禁止、避難経路確保	（○）	（△・専用）
	トイレ、洗面所、シャワー	環境衛生対策	（○）	
	仮設機器・設備の点検、整備	設備安全対策	（○）	（○）
	その他、案件特有の個別仮設機材	労働者の危険、健康障害の防止	（○）	（○）
	労働者の健康保持増進、快適な作業場環境形成のための措置（仮設、機材、機器）			
	圧力計等の測定機器及び校正	設備、機器の異常防止（早期発見）	（○）	（○）
	真空ポンプ等の仮設機器メンテ、油等の消耗品	設備、機器の異常防止（保全保守）	（○）	（○）
	腕章、名札、資格シール、社名シール	配置ミスの防止、緊急時の情報確認	（○）	（○）
	熱中症対策キット、WBGT計、空調機	熱中症予防	（○）	（△・専用）
	熱中症対策備品（冷感備品、塩飴、飲料水）	熱中症予防	（○）	（○）
	救急箱	現場応急措置	（○）	（△・専用）
	掃除用具（ホウキ、塵取り、モップ、雑巾等）	環境衛生対策	（○）	（○）
	情報関連機器（場内放送、WiFi環境、モバイル端末等）	安全衛生、作業環境、監視連絡等の対策	（○）	（△・専用）
	電気設備、給排水設備、休憩室	環境衛生対策	（○）	
【管理費】間接工事費	労働者就業に当たっての措置（安全衛生管理体制、指導教育体制）			
	安全衛生研修、送り出し教育	安全意識、注意喚起の徹底	（○）	（○）
	現場への新規入場者教育	入場者の安全意識確認、安全衛生指導教育	（○）	（○）
	現場での避難訓練、避難設備	緊急時対応の確認	（○）	（○）
	リスクアセスメント(RA)、危険予知ミーティング(KYM)	個別のリスク、危険への対処、心構え	（○）	（○）
	RA/KYMの結果に基づくリスク低減措置	必要に応じて追加の措置で災害防止	（○）	（○）
	安全衛生協議会、安全パトロール	定期的な開催によるリスク、危険の是正	（○）	（○）
	技能講習、特別教育講習	作業者の安全確保に則る資格、技能の習得	（○）	（○）
	管理に関わる人員配置、監視、連絡	作業環境の安全確保を踏まえた人員の配置	（○）	（○）
	職長、安衛責任者、安衛管理者、安衛推進者	安全衛生管理体制に準じた管理資格者の配置	（○）	（○）
	作業従事者、作業主任者、作業有資格者	作業内容に則る技能者、資格者の配置		（○）
	定期健康診断、特殊健康診断、メンタルヘルス	疾病・衛生対策		（○）

補足事項：

施工責任区分は、元請け・下請けに2区分のみとする。

冷凍空調工種は、下請けとなるケースが多く、元請けと区分確認する際の標準とする。

職種毎に分離発注の場合、発注者を元請けと見立て他職種の施工責任区分を確認する。

費用は区分毎の見積りに含めることで、最終的には全て元請け又は発注者の負担となる。

冷凍空調の技能職以外に委託するものは、元請け責任区分が望ましい。

但し、冷凍空調職が専用とするものは、責任区分に(凡例)△表示とした。

石綿対応等の専門知識有資格者の作業については、遵法として元請け責任区分となる。

但し、軽微な作業で下請け区分となりうる場合は、責任区分に(凡例)△表示とした。

当該工事に必要とされる項目を表から選別し、施工責任区分を確認する。

項目表に記載されていない項目があれば、追記して施工責任区分を確認する。

元請けにも下請けにも区分できない項目があれば、発注者に確認する。

その場合、施工責任区分に、発注者欄を設けて3区分とすることが望ましい。

施工責任区分の確認結果をもって、標準見積書を参考に見積書を作成する。

見積書には、施工責任区分表を添付する。もしくは見積書に含める。

施工責任区分表に記載無き項目が発生した場合、別途協議とする旨を追記する。

施工責任区分表は、施工承認図面や完成図書にも含めることが望ましい。